



Projekt pn. "Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 51 26
NIP 722-159-05-41; REGON 450670166
RG.271.4-2.2020

Czyżew 11.02.2020r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego – **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym”**, Numer postępowania RG. 271.4.2020r., ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia : 507330-N-2020; data zamieszczenia: 29-01-2020r.

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Nr studni 2A sugeruje, że ma to być studnia zastępcza za studnię nr 2, która ma głębokość 126m.

Czy zadanie przetargowe obejmuje zaprojektowanie i wykonanie studni o podobnej głębokości, czy też studni o głębokości ok.50m, ujmującej płytszą warstwę wodonośną, jak studnie nr 1 (po rekonstrukcji) i nr 3?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Parametry studni S-2A mają być zbliżone do istniejącej studni S-2, a więc powinna mieć głębokość ok. 126 m.

Zamawiający dodaje załącznik do SIWZ – dokumentację hydrogeologiczną z 2018 roku, o której mowa w PFU.

W związku z załączeniem do SIWZ dokumentacji hydrogeologicznej Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **26 lutego 2020r godz. 10.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższym punkt 13 w rozdziale XI oraz zapis w rozdziale XII zostają zmienione:

Przed zmianą :

Rozdział XI.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **17.02.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem

Nie otwierać przed 17.02.2020 godz. 10.05”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **17.02.2020** r. o godz. 10.00

Po zmianie otrzymuje brzmienie :

Rozdział XI.

Rozdział XI.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **26.02.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem

Nie otwierać przed 26.02.2020 godz. 10.05”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **26.02.2020** r. o godz. 10.00

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA