



Projekt pn. "Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 51 35
NIP: 722-159-05-41; REGON 450670166

Czyżew 20.02.2020r.

RG.271.4-3.2020

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego – **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem”**, Numer postępowania RG. 271.4.2020r., ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia : 507330-N-2020; data zamieszczenia: 29-01-2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza inną technikę niż okrężno-udarową wykonania otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego (studni)?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Wiercenie należy prowadzić techniką okrężno-udarową.

Prowadzenie robót inną techniką powoduje szereg zakłóceń w prawidłowej eksploatacji warstw wodonośnych. Szczególnie groźne jest zanieczyszczenie strefy przyotworowej, spowodowane przepływem płuczki w otworze w trakcie wiercenia. Inna metoda wiercenia może w znacznym stopniu wpływać na obniżenie hydraulicznych parametrów warstw wodonośnych, a przez to zmniejszenie ich wydajności. Dodatkowo wszystkie studnie znajdujące się na ujęciu wód w Rosochatem Kościelnem wykonane zostały techniką okrężno-udarową.

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Kotenka
ZASTĘPCA BURMISTRZA