



Projekt pn. "Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czyżewie" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 51 34
NIP 722 159 05 41; REGON 450670166
RG.271.4-4.2020

Czyżew 24.02.2020r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnym”, Numer postępowania RG. 271.4.2020r., ogłoszonym w biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia : 507330-N-2020; data zamieszczenia: 29-01-2020r. oraz 540025210-N-2020 z dnia 11.02.2020r

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 3

W opracowanym dla w/w postępowania Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Część 1 rozdz. 1.4 ust. 2), jest zapis iż w zakres robót wchodzi wykonanie piezometru obserwacyjnego. Natomiast nie występuje taka pozycja w treści „Formularza Ofertowego Wykonawcy”. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: 1. Czy ten piezometr miałby umożliwiać obserwację w górnej (strefa głębokości ok. 42,0 - 48,0 mb), czy w dolnej (strefa głębokości ok. 84,0 – 106,0 mb) warstwie wodonosnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zapis w PFU dotyczący wykonania piezometru znalazł się omyłkowo (była to pierwsza koncepcja). Istniejącą studnię głębinową należy zlikwidować (zapis w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia „zaprojektowanie i wykonanie likwidacji studni”).

Zapytanie 4

Czy Zamawiający wymaga by zamontowane w obudowie studni S-2A urządzenia kontrolno-pomiarowe (wodomierz, manometr, urządzenie do obserwacji zwierciadła wody w studni), były przystosowane do tzw. zdalnego odczytu?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamontowane urządzenia kontrolno-pomiarowe powinny być przygotowane do zdalnego odczytu.

W związku z powyższymi zapytaniem Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **28 lutego 2020r godz. 10.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższym punkt 13 w rozdziale XI oraz zapis w rozdziale XII zostają zmienione:
Przed zmianą :

Rozdział XI.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **26.02.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem

Nie otwierać przed 26.02.2020 godz. 10.05”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **26.02.2020** r. o godz. 10.00

Po zmianie otrzymuje brzmienie :

Rozdział XI.

Rozdział XI.

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **28.02.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – budowa studni S-2A w Rosochatem Kościelnem

Nie otwierać przed 28.02.2020 godz. 10.05”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **28.02.2020** r. o godz. 10.00

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Jolenda
ZASTĘPCY BURMISTRZA