

Białystok, 06 kwietnia 2020 r.

AB-I.7840.5.11.2020.WB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), informuje, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, działających przez pełnomocnika Pana Łukasza Kowalskiego, decyzję Nr 19/Z/2020 z dnia 03.04.2020 r., znak: AB-I.7840.5.11.2020.WB, o pozwoleniu na budowę podstacji trakcyjnej PT Kity (w zakresie wyznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru niebieskiego), na działkach o nr: 29, 30 ob. 0010 Dąbrowa-Kity, gm. Czyżew, pow. wysokomazowiecki, stanowiących obszar kolejowy, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

1. Budowę budynku technicznego.
2. Budowę napowietrznej rozdzielni 110 kV, w tym:
 - stanowiska transformatora o mocy 110/15 kV,
 - stanowiska transformatora prostownikowego; dwóch stanowisk transformatora dla potrzeb własnych i stanowiska dławika kompensacyjnego wraz ze ścianą osłonową,
 - elektroenergetycznych linii kablowych SN,
 - elektroenergetycznych linii kablowych nn i sterowniczych,
 - rur przepustowych,
 - zewnętrznej instalacji wodociągowej,
 - kanalizacji deszczowej do odolejania stanowisk transformatora mocy, transformatora prostownikowego, stanowisk transformatorów dla potrzeb własnych oraz dławika kompensacyjnego,
 - zbiornika retencyjno-odparowującego o poj. ok. 120 m³,
 - kanalizacji sanitarnej i bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. ok. 10 m³,
 - instalacji uziemiającej i masztu ochrony odgromowej,
 - oświetlenia terenu stacji i systemu SOT,
 - dróg wewnętrznych i chodników,
 - ogrodzenia stacji z bramą wjazdową i furtką,
 - wygradzenia stanowiska transformatora prostownikowego oraz transformatorów dla potrzeb własnych oraz dławika,
 - wiaty ppoż.,

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, w Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, nr telefonu 85-74-39-364, w godzinach 8⁰⁰ - 14⁰⁰, w terminie od dnia 09.04.2020 r. do dnia 23.04.2020 r.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Łukasz Miękiś
Kierownik Oddziału
w Wydziale Architektury i Budownictwa