

RG.271.10.2020

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : przetargu nieograniczonego – **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami**, Numer postępowania RG. 271.10.2020r., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP numer ogłoszenia : 519639-N-2020; data zamieszczenia: 04-03-2020r. oraz nr 540046580-N-2020 z dnia 13-03-2020 r., nr 540054941-N-2020 z dnia 27-03-2020 r., nr 540058825-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 75

Czy w ramach zadania wykonać należy projekt technologiczny rusztowań?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 76

Czy w ramach zadania wykonać należy próbny montaż konstrukcji stalowej w wytwórni?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 77

Czy w ramach zadania wykonać należy następujące opracowania związane z wykonaniem konstrukcją stalową:

- Rysunki warsztatowe opracowane z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego określonego w projekcie

- Projekt technologii spawania

- Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych projektem technicznym

- Program wykonania konstrukcji w wytwórni

- Program montażu w miejscu scalania na budowie

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 78

Czy w ramach zadania wykonać należy projekt technologiczny deskowania?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 79

Czy w ramach zadania wykonać należy projekt technologiczny betonowania konstrukcji mostu?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 80

Czy w ramach zadania wykonać należy projekt technologiczny palowania?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Ze względu na prostą konstrukcję Zamawiający nie widzi konieczności opracowania tych projektów. Ostateczna decyzja należy do Wykonawcy

Zapytanie 81

W związku z odpowiedziami Zamawiającego Nr RG.271.10.2020 z dnia 02.04.2020r. i odpowiedzią na pytanie Nr 50, zwracamy się z pytaniem czy w Załączonym kosztorysie ofertowym poz. 37 D.05.03.05.14 „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70- warstwa wiążąca, grubość warstwy 5cm” powinien zostać zmieniony opis? Jeśli tak proszę o załączenie ostatecznego kosztorysu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 5,0 cm lub wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubość warstwy 5cm jako rozwiązania równoważne. Dołączam STWiORB na podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 5,0cm. Oraz doprecyzowany przedmiar robót.

Zapytanie 82

W związku z odpowiedziami Zamawiającego Nr RG.271.10.2020 z dnia 02.04.2020r. i odpowiedzią na pytanie Nr 50, proszę o zamieszczenie poprawionej SST D.05.03.05 – bo obecnie zamieszczona dotyczy m.in. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 5,0 cm lub wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubość warstwy 5cm jako rozwiązania równoważne. Zamawiający dołącza STWiORB na podbudowę z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 gr. 5,0cm oraz doprecyzowany przedmiar robót.

Zapytanie 83

Pole stalowe- czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie rury stalowej 323,9/8 mm L=9,0 m, jako zamiennik rury stalowej 298,5/8mm L=9,0m? Produkt jest trudnodostępny .

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury 323,9/8mm. Wykonawca na swój koszt opracuje projekt zamienny pali i oczepu pali oraz przedstawi do akceptacji Projektantowi.

Opracowanie zamienne musi być wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

W związku z załączeniem do SIWZ nowego pliku STWiORB oraz doprecyzowanego przedmiaru robót Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia **4 maja 2020r godz. 10.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższym punkt 13 w rozdziale XI oraz zapis w rozdziale XII zostają zmienione:
Przed zmianą :

Rozdział XI.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **17.04.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo

Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami

Nie otwierać przed 17.04.2020 godz. 10.05”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **17.04.2020** r. o godz. 10.00

Po zmianie otrzymuje brzmienie :

Rozdział XI.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia **04.05.2020** roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

**Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Brok w m. Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej 107973B z niezbędnymi dojazdami
Nie otwierać przed **04.05.2020** godz. 10.05”**

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Rozdział XII .

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin składania ofert upływa dnia **04.05.2020** r. o godz. 10.00

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Anna Bogucka