

Dominowo, dnia 12 grudnia 2011 rok

## WARUNKI TECHNICZNE NR ZUK/20/11

### *Przełożenia kolizji sieci wodociągowej*

#### *działek ewidencyjnych nr 1/3 i 1/6 w Gieczu gm. Dominowo*

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2011 roku podajemy następujące warunki:

#### **I WODY:**

1. W związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego Zakład podaje warunki, istniejącą sieć wodociągową PCV Ø110 należy przełożyć poza obrys projektowanego boiska wielofunkcyjnego na działkach nr 1/3 i 1/6 w Gieczu.  
Nową sieć wodociągową należy ułożyć na głębokości minim. 1,5 m sieć wykonać z węża PEHD Ø110. Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką umożliwiającą oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm nad rurą).
2. Wskazany przebieg przełożenia kolizji sieci wodociągowej zgodny z załącznikiem graficznym.
3. Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien zgłosić zamiar przełożenia kolizji sieci wodociągowej celem uzgodnienia sposobu wykonania robót i materiałów do Zakład Usług Komunalnych w Dominowie ul. Centralna 7 pokój 5 na 30 dni przed rozpoczęciem prac.
4. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie ul. Centralna 7.
5. Przyłącze wodociągowe wykonać kosztem i staraniem zamawiającego przez uprawnionego Wykonawcę.
6. Po przepłukaniu i przeprowadzeniu dezynfekcji (dołączone wyniki badań wody przez akredytowane laboratorium) wykonaną sieć wodociągową w stanie odkrytym zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie w celem dokonania odbioru technicznego. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół.
7. Wykonaną sieć wodociągową w stanie odkrytym zgłosić uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania oraz dostarczyć 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej ze szkicem polowym i wykazem współrzędnych do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie ul. Centralna 7
8. Na trasie wybudowanego przyłącza wodociągowego nie posadawiać budowli lub trwałych nasadzeń – zakaz zabudowy budynkami i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzenia drzewami i krzewami pasa gruntu bezpośrednio nad siecią wodociągową szerokości 1,5m w obydwie strony od osi rurociągu (całkowita szerokość pasa minimum 3m).

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy.

Załączniki :

- 1 egz. mapy syt. z wykreślonym uzbrojeniem wodociągowym.

KIEROWNIK  
Marcin Sroczyński