



LEGENDA:

UWAGA:

wszystkie bruzdy ściennie oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.
- kratka wentylacyjna w drzwiach min. 220cm2
- wentylator wywiewny ściennie – sufitowy

UWAGA:

We wszystkich grzejnikach które podlegają wymianie albo modernizacji należy zamontować nową armaturę odcinającą w postaci zaworu termostaticznego oraz zaworu odcinającego.

Investor	GININA DOMINOWO	Adres	DOMINOWO
Obiekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W CZĘŚCI MIESZKALNEJ-PRZEBUDOWA DWÓCH MIESZKAŃ NA CZTERY MIESZKANIA		
Lokalizacja	DOMINOWO NR GEOD.DZ. 134/10	Data	SIERPIEŃ 2012
Branża	SANITARNA	Skala	1:50
Przedmiot	RZUT PIĘRA - INSTALACJA C.O. I WENT.	Nr rys.	S-2
Projekant	mgr inż. Ryszard Kazmierczak ul. Kołomyjska 13/14/16/17/20/22 w spec. sanitarniej do proj. b.o.		
Podpis			
Sprawił	mgr inż. Maciej Molinowski ul. Kołomyjska 13/14/16/17/20/22 w spec. sanitarniej do proj. b.o.		