



1. Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać przewodem YDY 3 x 2,5mm²,
2. Instalację gniazd wtykowych trójfazowych poprowadzić przewodem YDY 5 x 2,5mm².

STACJA UZDATNIANIA WODY - DOMINOWO

SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

Projektował: Zbigniew Jaworski

Podpis:

Nr uprawnień: 475/88/Pw

Grudzień 2011

Rys.1E