



Instalację prowadzić trasami kablowymi przewodami:
 YDY 4x2,5mm dla pomp płuczacych i dla sprężarek (sygnalizacja YKSLY 5 x 1mm)
 YDY 5x6mm dla pomp II stopnia (sygnalizacja 2xDMY 3x1mm)
 YDY 3x1,5mm dla pompy dozowania podchlorynu (sterowanie YSTY3x1mm)
 YKY 4x6mm dla pompy gębinowej nr 1 i 2 (pomiar YKSLY 5x1,5mm)
 YKY 4x2,5mm dla zbiornika wody czystej (pomiar 2xYKSLY14x1,5mm) i osadnika popłuczyn.
 YKY 3x1mm dla wyłaczników krańcowych znajdujących się przy napędach pneumatycznych, wodomierze YSTY 7x1mm.

STACJA UZDATNIANIA WODY – DOMINOWD

SCHEMAT POŁĄCZENIA Z ODBIORAMI

Projektował: Zbigniew Jaworski

Podpis:

Nr uprawnień: 475/88/PW

Grudzień 2011

Rys.4E