



1. 3 \* Metalohalogen Rx7s (Str. świetlny lampy EM: 12900) 250W
  2. 12 \* Philips TMW 075 2 x TL-D36W HFP + GMW075 R-PC (6700 Lm) 72.0 W
- Instalacje oświetlenia elektrycznego wykonać przewodem YDY 3 x 1,5mm

STACJA UZDATNIANIA WODY - DOMINOWO

Projektował: Zbigniew Jaworski

Podpis:

SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

Nr uprawnień: 475/88/PW

Grudzień 2011

Rys.2E