

Dotyczy: zamówienie publiczne nr ZP.271.P.5.2011 „REWITALIZACJA PARKU W GALEWICACH”

Do Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie o następującej treści;

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwana dalej ustawą Prawo Zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w niżej przedstawionej kwestiach:

Podczas przeglądu przedmiaru w oparciu o przedstawiony opis techniczny zauważyliśmy że przedmiar nie posiada pozycji związanych z:

Problem 1

-wyburzenie pozostałości ogrodzenia głównego okalającego park od strony ulicy Parkowej i Przemysłowej oraz wejścia głównego od strony zachodniej

-wyburzenie i demontaż ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy dworku (przedszkole)

-wyburzenie i demontaż płotków przy elewacji frontowej dworku (przedszkole)

-wyburzenie i demontaż ogrodzenia przy stacji ujęcia wody pitnej

-wyburzenie demontaż ogrodzenia z siatki od strony południowej i zachodniej parku

-demontaż istniejących elementów małej architektury- ławek, koszy, lampy oświetleniowej znajdujących się na terenie dworku (przedszkole)

-usunięcie nawierzchni fragmentu istniejącej alejki-od wejścia zachodniego do wejścia głównego do dworku

-wycinka istniejącej zieleni (wg wytycznych)

Wskazane punkty znajdują się na 7 stronie opisu.

Projekt nie posiada planu inwentaryzacji, a w związku z tym trudno jest oszacować bez dokonania wizji lokalnej ilości do demontażu. Przedmiar nie posiada żadnych pozycji związanych z demontażem, a także pozycji związanych z wywożeniem lub utylizacją wskazanych opisem elementów jak również z wywozem ziemi z wykopów czy demontażem i wywozem kostki czy innych elementów z których wykonane są obecnie alejki lub drogi. Prosimy o wyjaśnienia.

Problem 2 Opis str.13:

Na obszarze A1, A2, A3, A4 i A5 oraz placów P1 i P2 zainstalowane są 24 ławki o konstrukcji betonowej (wg, osobnego projektu), 25 ławek o konstrukcji stalowej oraz 25 koszy na śmieci. Schemat lokalizacji ławek na rysunku nr 25.

Czy to są elementy do demontażu czy do wykonania? Rysunek nr 25 nie jest lokalizacją ławek.

Problem 3 Opis str.19;

Projektuje się 25 koszy na śmieci. W przedmiarze znajduje się 12 koszy co jednoznacznie poddaje również w wątpliwość ilość koniecznych do wykonania ławek betonowych i stalowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Problem 4

Rodzaj ławek określa opis: S1- siedzisko betonowe, S5- siedzisko drewniano-metalowe. Tymczasem na rysunkach wykonawczych widnieją nawet 4 rodzaje ławek od S1 do S4 ale brakuje ławki S5. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualne uzupełnienie.

Problem 5 Opis strona 4

Oprawy oświetleniowe o małej sprawności źródła światła. W chwili obecnej urządzenia są wyeksploatowane (skorodowane drzwiczki do wnek słupowych, odpadnięty betonom zbrojenia słupów, uszkodzone linie kablowe przez rosnące na nich drzewa, oprawy oświetleniowe w bardzo złym stanie technicznym) i muszą zostać w całości wymienione.

Przedmiar nie przewiduje dostaw i wymiany opraw oświetleniowych. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wycenić te pozycje nie ujęte w przedmiarze, a przedstawione w opisie?

W związku z licznymi rozbieżnościami między opisem technicznym a przedmiarem, prosimy o informację, że podstawą wyceny i późniejszego rozliczenia jest załączony przez Zamawiającego przedmiar robót.

W związku z powyższym wyjaśniamy;

Ad. Problem 1 Wymienione element do wyburzenia lub demontażu nie są przedmiotem tego zamówienia. Natomiast przewidujemy na całej powierzchni parku tj. 31000m² pielęgnację drzewostanu ze względu na pojawiający się posusz i cięcia sanitarne mające na celu przetrwanie parku, wycinkę chorych i połamanych drzew oraz usunięcie samosiejek drzew i krzewów z jednoczesnym założeniem trawnika/łąki. Nie przewidujemy wycinki drzew na które wymagana będzie zgoda.

Ad. Problem 2, 3, 4 Zgodnie z SIWZ i przedmiarami w zakresie realizacji ławek i koszy na śmieci jest; montaż ośmiu betonowych siedzisk parkowych typu S 1, dwunastu ławek parkowych stalowo-drewnianych typu S 5 i dwanaście betonowych koszy na śmieci. Ławka S5 pokazano na rysunku 25.

Ad. Problem 5 Instalacja oświetleniowa parku została już wykonana. Jedynie zgodnie z zapisem w SIWZ należy uwzględnić „-koszty związane z ewentualnym poprawieniem ustawienia latarni i lamp w stosunku do budowanych alejek, placu i niwelacji terenu,”

Zamawiający określił w punkcie XV SIWZ sposób obliczania ceny oferty.

Powyższe dane stanowią integralną część SIWZ dla wyżej wymienionego zadania.

WÓJT GMINY

Marian Wojcieszak