

Nr ZP 271. 3.2019

**Wyjaśnienie  
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego, spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 dla L1 dla szkół na terenie Gminy Galewice w ilości szacunkowej 100.000 litrów.**

Nr referencyjny : ZP 271. 3. 2019

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące:

1. Temperatury , w jakiej będzie rozliczane paliwo – rzeczywista czy referencyjna + 15 st. C
2. Jednorazowych dostaw paliwa – minimalna i maksymalna ilość dostarczonego paliwa jednorazowo ( ewentualnie pojemność zbiorników) oraz czy dostawy do poszczególnych miejsc mogą być łączone.

**Odpowiedź:**

Ad 1. Paliwo do celów opałowych będzie rozliczanie w temperaturze referencyjnej + 15 st. C .

Ad. 2. Jednorazowe dostawy oleju opałowego mogą być realizowane w ilościach :

- do Szkoły Podstawowej w Galewicach – minimalna ilość - 5 000 litrów ; maksymalna – 10 000 litrów.
- do Szkoły Podstawowej w Osieku – minimalna ilość - 3 000 litrów ; maksymalna – 5 000 litrów.
- do Szkoły Podstawowej w Ostrówku - minimalna - 3 000 litrów ; maksymalna – 5 000 litrów.

Dostawy mogą być łączone jeżeli w tym samym okresie szkoły złożą zamówienie na dostawę.

**WÓJT GMINY**

  
Piotr Kołodziej