

OS 6223-15/09

Urząd Miejski w Bojanowie
Kancelaria Odólna

Nr 2009-12-16

Nr 11.059.11.001.231.
podpis

DECYZJA

Na podstawie art.37 pkt 1, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust. 2, art.127 ust.1 i 2, art.128 ust.1 i 2, art.135 pkt 2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz.2019 z późn. zm.) na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie z dnia 02.12.2009, Starosta Rawicki

o r z e k a :

1. Udzielam Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z zasobów eksploatacyjnych¹⁾ ujęcia położonego w Golinie Wielkiej (gmina Bojanowo)²⁾, składającego się z trzech studni głębinowych : 1A, 2A i 3, w celu zaopatrzenia ludności w wodę do picia, w ilości :

$$\begin{aligned} Q_{\max.h} &= 120,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{sr.h}} &= 57,1 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{sr.d}} &= 1370 \text{ m}^3/\text{dobę}, \end{aligned}$$

prowadząc pobór wody maksymalnie z dwóch studni jednocześnie z wydajnością nie większą niż 60 m³/h z każdej z tych studni.

¹⁾Pobór wody realizowany jest z zasobów eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej w kat. „B” z utworów czwartorzędowych, miejscowość Bojanowo, zatwierdzonej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 1974-10-09, zn:G-423-101/72, w ilości 120 m³/h przy depresji regionalnej S=11,2 m, a następnie uzupełnionej :

- w zakresie wykonania studni zastępczych nr 1A i 2A przez „Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów w kat. „B” opracowany przez PH Poznań w 1972 r. ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Bojanowa”, wykonany przez Kombinat Geologiczny „Zachód” w lutym 1982 r.
- przez „Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla miasta Bojanowa w Golinie Wielkiej dotyczący wyznaczenia strefy ochronnej”, wykonany przez zespół : A. Chrząstek, J. Chrząstek, T.Krzyśków z Wrocławia, w lipcu 2001r.

²⁾ Dane na temat ujęcia wody w Golinie Wielkiej :

- Studnie ujęcia oraz stacja uzdatniania wody położone są na działkach :
 - nr 37/2 obręb Golina Wielka - otwór nr 1A
 - nr 32/2 obręb Golina Wielka - otwór nr 2A
 - nr 15/2 obręb Golina Wielka - otwór nr 3
 - nr 594 obręb Bojanowo (ul. Słowackiego) – stacja wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody
- Ujęcie znajduje się w zlewni rzeki Masłówki, dopływu rzeki Orli, Region Wodny Środkowej Odry.
- współrzędne geograficzne w układzie 1942 studni wynoszą :
 - studnia 1A - X=3622496, Y=5731798
 - studnia 2A - X=3622525, Y=5731428
 - studnia 3 - X=3622569, Y=5731182
- Ścieki popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzane są do miejskiej sieci deszczowej.
- Ścieki bytowe ze stacji uzdatniania wody odprowadzane są do miejskiej sieci sanitarnej.
- Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochronną – Uchwała Rady Powiatu Rawickiego nr XXXI/177/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2002r. Nr 3 poz.155.

II. Zobowiązuję uprawniony zakład do :

1. Następującego sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody:
 - raz dziennie o jednakowej porze należy dokonywać odczytów wskazań wodomierzy służących do pomiaru poboru wody surowej zamontowanych w stacji uzdatniania wody, w celu określenia wielkości poboru wody z poszczególnych studni oraz poboru ogólnego z całego ujęcia,
 - dokonywać 1 raz w miesiącu pomiarów stanu zwierciadła wody w studniach. Pomiary należy wykonywać podczas pracy pomp, oraz podczas kilkugodzinnej przerwy w pracy pomp.
 - prowadzenia rejestru poboru wody, w którym należy odnotowywać wskazania poszczególnych wodomierzy,
 - wykonywania co najmniej 1 raz na 5 lat badań jakości wody surowej we wszystkich studniach ujęcia w zakresie wskaźników: mętność, barwa naturalna, barwa sączona, odczyn, twardość ogólna, zasadowość, żelazo, mangan, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, utlenialność, sucha pozostałość, siarczany, fosforany, wapń, magnez, fluorki, mineralizacja, przewodnictwo elektryczne właściwe, a także bakterie grupy coli.
2. W przypadku awarii pompy głębinowej niezwłocznie należy dokonać naprawy pompy. W czasie awarii pobór należy prowadzić z pozostałych studni.
3. W przypadku uszkodzenia wodomierza należy wymienić go na nowy, a fakt uszkodzenia wodomierza należy odnotować w rejestrze poboru wody.

III. Określam ważność niniejszego pozwolenia do dnia 31 grudnia 2029 r.

IV. Wygaszam pozwolenie wodnoprawne udzielone Urzędowi Miasta i Gminy w Bojanowie, obejmujące : pobór wody podziemnej ze studni 1A, 2A, 3 ujęcia w Golinie Wielkiej, oraz odprowadzanie wód popłucznych, udzielone decyzją Wojewody Leszczyńskiego z dnia 16 maja 1984 r., Zn:OSGW-II-7211/72/83/84.

U z a s a d n i e

W dniu 2 grudnia 2009 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie wystąpił z wnioskiem o udzielenie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia w Golinie Wielkiej. Pozwolenie, na podstawie którego zakład aktualnie pobiera wodę traci ważność w dniu 31 grudnia 2009 r. Do wniosku załączono operat wodnoprawny (zawierający między innymi opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym) i dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wraz z aneksami do tej dokumentacji.

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy Prawo wodne pobór wody wykraczający poza korzystanie powszechne lub zwykłe jest szczególnym korzystaniem z wód. Pobór wody podziemnej, zgodnie z art. 122 ust.1 wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Rawicki udzielając pozwolenia na pobór wody na podstawie art. 135 pkt 2 wygasił aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Wojewody Leszczyńskiego z dnia 16 maja 1984 r., Zn:OSGW-II-7211/72/83/84, ze względu na to, że zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w pozwoleniu. Termin obowiązywania ww. decyzji wojewody Leszczyńskiego upływa z dniem 31 grudnia 2009 r.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości, a przed wydaniem decyzji strony nie wniosły uwag. W związku z powyższym na podstawie wymienionych wyżej przepisów prawa należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Rawickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. a/a.

Do wiadomości :

1. Burmistrz Gminy Bojanowo
Rynek 12, 63-940 Bojanowo
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz

Z. UD. STAROSTY
Pietrzak
Tadeusz Pietrzak
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Na podstawie pkt.24 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia w dniu 2009.12.02 wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,- zł na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz nr 09150021101215100114590000.

Sporządził :

Tomasz Lamperski – geolog powiatowy