

Bojanowo 2010-01-21

ROŚ. 341/5/03/09

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji wodociągowej w Bojanowie

Gmina Bojanowo w nawiązaniu do zapytania wykonawcy uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający mógłby uzupełnić opublikowaną specyfikację o archiwalny projekt budynku stacji wodociągowej?

Odpowiedź:

Zamieszczono . W chwili obecnej nie ma 2 szt. Hydroforów H1 i H2 przedstawionych na rysunku.

Pytanie 2

Czy Zamawiający mógłby uzupełnić opublikowaną specyfikację o decyzję wodnoprawna na pobór wód z ujęcia i na odprowadzanie wód popłucznych?

Odpowiedź:

Decyzja Zn Os 6223-15/09 z dnia 2009-12-15

Pytanie 3

Czy projektowany agregat prądowórczy ma zastąpić istniejący, gdzie ma znajdować się agregat prądowórczy oraz w jaki sposób ma być załączony (ręcznie, automatycznie)?

Odpowiedź:

Tak. Ma być załączany automatycznie.

Pytanie 4

Proszę o uzupełnienie SIWZ o umowę na świadczenie dostawy energii do obecnie eksploatowanego obiektu?

Odpowiedź:

Stronami umowy jest zakład budżetowy gminy i spółka ENEA. Zamówiona moc 67 kW.

Pytanie 5

Gdzie mają być prezentowane sygnały z monitoringu obiektu?

Odpowiedź:

Stacja bazowa monitoringu SUW ma się znajdować w biurze zakładu przy ul. Rynek 12

BURMISTRZ

Józef Zuter