

Bojanowo, 15.04.2010.

DK.prow-1/2010

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont budynku i zagospodarowania amfiteatru, remont zagospodarowania terenu parku, remont budynku i zagospodarowanie terenu stadionu sportowego w Bojanowie
Numer ogłoszenia: 102018-2010; data zamieszczenia 12.04.2010 r.*

Dom Kultury w nawiązaniu do zapytania wykonawcy uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy bud. amfiteatru. Proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu prac dot. remontu instalacji elektrycznej

Odpowiedź ad.1.

Zakres prac remontowych instalacji elektrycznej amfiteatru został sprecyzowany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej element załącznika nr 1 do SIWZ, która na podstawie punktu III. SIWZ jest jednym z elementów opisujących szczegółowy zakres zamówienia. Wykonawca winien się z nim zapoznać.

Pytanie 2

Dotyczy bud. amfiteatru. Proszę o przesłanie schematów lub zestawienia elementów konstrukcji stalowej siedzisk w amfiteatrze (ilość 1,798 t).

Odpowiedź ad.2.

Opis schematu wykonania konstrukcji pod siedziska amfiteatru określa zarówno opis techniczny, jak i przedmiar robót, który ponadto precyzuje zestawienie elementów konstrukcji (poz. 60.):

- profile prostokątne podwalinowe na istniejących elementach betonowych 50×30×3 mm:
5 szt. × 0,6 m × 13 rzędów × 2 sektory;
- profile prostokątne główne nośne 40×30×3 mm:
2 szt. × 6,5 m × 13 rzędów × 2 sektory;
- kątowniki montażowe do siedzisk 25×25×3 mm:
12 × 2 szt. × 0,5 m × 13 rzędów × 2 sektory.

Wykonawca winien się z nimi zapoznać.

Pytanie 3

Dotyczy obiektu stadionu. Proszę o określenie elementów wyposażenia siłowni

Odpowiedź ad.3.

Elementy wyposażenia siłowni w pomieszczeniach zaplecza stadionu zostały określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej element załącznika nr 1 do SIWZ, która na podstawie punktu III. SIWZ jest jednym z elementów opisujących szczegółowy zakres zamówienia. Wykonawca winien się z nim zapoznać.

Pytanie 4

Dotyczy obiektu stadionu. Proszę o przesłanie schematów lub zestawienie projektowanych elementów konstrukcji stalowej pod siedziska (ilość 1,777 t).

Odpowiedź ad.4.

Opis schematu wykonania konstrukcji pod siedziska stadionu określa zarówno opis techniczny, jak i przedmiar robót, który ponadto precyzuje zestawienie elementów konstrukcji (poz. 2.):

- profile prostokątne podwalinowe na istniejących elementach betonowych 50×30×3 mm:
(7+8+8+6+6) szt. × 0,6 m × 4 rzędy;
- profile prostokątne główne nośne 40×30×3 mm:
2 szt. × (10,07+11,21+11,07+6,85+8,48) m × 4 rzędy;
- kątowniki montażowe do siedzisk 25×25×3 mm:
(19+21+21+13+16) × 2 szt. × 0,5 m × 4 rzędy.

Wykonawca winien się z nimi zapoznać.

Pytanie 5

Dotyczy obiektu stadionu. W celu właściwej wyceny, proszę o przesłanie schematów stolarki okiennej i drzwiowej aluminiowej.

Odpowiedź ad.5.

Stolarkę okienną pvc i ślusarkę drzwiową aluminiową należy wycenić na podstawie opisu technicznego (precyzującego parametry i jej wyposażenie), jak i przedmiaru robót, który ponadto definiuje wymiary stolarki i ślusarki (poz. 25., 26., 27., 29.):

- okna uchylno-rozwierane jednodzielne pvc białe obustronnie o wymiarach 1,02×1,36 m – 7 szt.;
- okna z dwoma skrzydłami rozwierno-uchylnymi pvc białe obustronnie o wymiarach 1,42×1,36 m – 6 szt.;
- okna z trzema skrzydłami rozwierno-uchylnymi pvc białe obustronnie o wymiarach 2,24×1,36 m – 7 szt.;
- drzwi aluminiowe zewnętrzne jednoskrzydłowe z profili 'ciepłych' ($U_{k,max}=2,6$ [W/(m²·K)]) malowane proszkowo z częściowym przeszkleniem (górna połowa skrzydła przeszklona zespolonym pakietem szybowym z szybą bezpieczną obustronnie, dolna połowa: panel pełny malowany proszkowo obustronnie); min. szerokość głównego skrzydła w świetle 90 cm – wymiary zewnętrzne drzwi: 1,05×2,1 m – 2 szt.

Wykonawca winien się z nimi zapoznać. Przedmiotowa stolarka i ślusarka obejmuje wymianę istniejącej stolarki otworowej w obiekcie; w przypadku dalszych wątpliwości sugerowana jest wizja lokalna na terenie przewidzianym do remontu, czego wyrazem jest pkt 6. Załącznika nr 5. do SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy obiektu stadionu. Proszę o sprecyzowanie typu wykładziny z tw. sztucznych.

Czy ma to być wykładzina homogeniczna, kauczukowa itd.(ilość 55,253 m²).

Odpowiedź ad.6.

Należy zastosować wykładzinę dla pomieszczenia siłowni: np. mata średnio sprasowana, wykonana z granulatu gumowego typu Gummipan Elastic grubości 6 mm lub równoważna.

DYREKTOR
DOM: BY w Bydanie
Arkadiusz Kaczmarek