

Nawiązując do zapytania dot. wykreślenia ze specyfikacji zapisu dotyczącego wykonania połączeń za pomocą głowic do spawania orbitalnego oraz zastosowania technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej wyjaśniam, że zapis nie narusza art. 7 PZP, gdyż metodę tę stosuje szereg firm w Polsce. Metoda ta została opracowana właśnie po to aby poprawić warunki higieniczne i uniknąć tworzenia się zwykle osadów w rejonie tradycyjnego spawu. Do takiego rozwiązania przekonany jest Inwestor, aczkolwiek dopuszcza wykonanie spawów metodą TIG w osłonie argonu.

Jednocześnie wyjaśniam, że poruszone problemy w pkt. 2 zostały szczegółowo przedstawione w projekcie technologicznym.

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr inż. Marek Dudziak*