

Bojanowo, dnia 24.01.2012 r.

Znak sprawy: DK. 271.4. 2012

### WYJAŚNIENIE ZWIĄZANE Z SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego”

Dom Kultury w Bojanowie nawiązując do zapytania wykonawcy uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

W przedmiarze dołączonym do przetargu w poz. 38 są wymienione 2 komplety kabin sanitarnych- WC. W związku z tym iż dokumentacja zamieszczona przez Zamawiającego na stronie internetowej nie zawiera żadnego projektu ani rysunków dotyczących wyglądu i wymiarów tych kabin prosimy o sprecyzowanie wymiarów kabin.

Odpowiedź:

Kabiny sanitarne wykonać z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze białym, całkowicie odpornego na wilgoć. Drzwi do kabin osadzone na trzech zawiasach z poliamidu, z których jeden – sprężynowy – będzie realizował funkcję samodomykania. Wyposażeniem drzwi będzie zamek ze wskaźnikiem zajętości oraz komplet pochwyków. Poziomowanie ścianek za pomocą wsporników regulowanych 150 mm, zapewniających prześwit dołem, posiadających aluminiowy korpus i wykręcany rdzeń ze stali nierdzewnej wsparty na aluminiowej podstawie. Wysokość ścianek ~205 cm. Wysokość pomieszczenia 282 cm (dla ewentualnego mocowania usztywniającego konstrukcji do sufitu). Elementy kabiny winny posiadać niezbędne atesty higieniczne, aprobaty techniczne czy certyfikaty zgodności znak „B”. Szkic orientacyjny układu kabin w załączeniu.

Pytanie 2:

W dokumentacji nie ma także żadnych informacji odnośnie szafy komandor wymienionej w pozycji 41 przedmiaru. Prosimy o dołączenie wymiarów oraz rysunku szafy.