

Bojanowo, dnia 24.01.2012 r.

Znak sprawy: DK. 271.5.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego”

Dom Kultury w Bojanowie nawiązując do zapytania wykonawcy uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

W pozycji 38 załączonego kosztorysu występują kabiny sanitarne WC w ilości 2 sztuk. Proszę o uszczegółowienie tej pozycji podając dokładne parametry kabin (wymiary kabin, materiał wykonania, kolor itp.)

Odpowiedź:

Kabiny sanitarne wykonać z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości 13 mm w kolorze białym, całkowicie odpornego na wilgoć. Drzwi do kabin osadzone na trzech zawiasach z poliamidu, z których jeden – sprężynowy – będzie realizował funkcję samodomykania. Wyposażeniem drzwi będzie zamek ze wskaźnikiem zajętości oraz komplet pochwyty. Poziomowanie ścianek za pomocą wsporników regulowanych 150 mm, zapewniających prześwit dołem, posiadających aluminiowy korpus i wykręcany rdzeń ze stali nierdzewnej wsparty na aluminiowej podstawie. Wysokość ścianek ~205 cm. Wysokość pomieszczenia 282 cm (dla ewentualnego mocowania usztywniającego konstrukcji do sufitu). Elementy kabiny winny posiadać niezbędne atesty higieniczne, aprobaty techniczne czy certyfikaty zgodności znak „B”. Szkic orientacyjny układu kabin w załączeniu.

Pytanie 2:

Pozycja 41 – szafa komandor = 5,2 m². Podany obmiar jest niewystarczający w celu prawidłowej wyceny. Proszę o podanie dokładnych wymiarów szafy, koloru itp.

Odpowiedź:

Wymiary wnęki do zabudowy: szerokość ~186 cm, wysokość ~282 cm, głębokość wnęki ~70 cm. Troje drzwi przesuwanych na ukuciach aluminiowych wypełnionych płytami melaminowymi wiórowymi w okleinie drewnopodobnej jasnej. Wewnętrzny podział półek wykonać z płyt melaminowych białych wg załączonego szkicu.