

Pytanie 3:

W jakim kolorze ma być wykonana stolarka okienna i drzwiowa?

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze białym. Stolarka okienna biała obustronnie (6 okien), natomiast jedno okno od zewnątrz białe, a od wewnątrz czarne malowane lub w ciemnej okleinie drewnopodobnej. Jedno ze skrzydeł w jednym oknie z szybą mleczną.

Pytanie 4:

Jakiej szerokości mają być podokienniki, o których mowa w pozycji 44 kalkulacji?

Odpowiedź:

Podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne szerokości do 20 cm.

Pytanie 5:

Pozycja 57 dotyczy posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe. Proszę o podanie dokładnych parametrów wykładziny.

Odpowiedź:

Przewidziano wykładziny podłogowe heterogeniczne, z arkuszy/rolek szerokości 2 m, spawane. Zastosowane wykładziny winny spełniać warunki określone w Dyrektywie CPD 89106/EWG i w zharmonizowanej normie unijnej EN 1441:2004, w zakresie klasy przeciwpoślizgowej, warunków sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej. Przewidziano wykładzinę obiektową, antystatyczną (AS klasa 1), winylową (nadruk chroniony przez transparentną warstwę wierzchnią), zabezpieczoną środkiem typu ProtecSol i środkiem przeciw promieniom UV (co zapewnia łatwość w utrzymaniu i na stałe eliminuje potrzebę użycia emulsji akrylowej - metalizacja) oraz zabezpieczoną środkiem przeciwwgrzybicznym i przeciwbakteryjnym typu Sanosol (fabryczne przez cały okres użytkowania produktu). Grubość całkowita i grubość warstwy użytkowej: 2,15/0,70 mm (EN 428/EN 429); ciężar całkowity: $\sim 2800 \text{ g/m}^2$ (EN 430); klasyfikacja użytkowa (EN 685/EN 649): 34-43; klasa reakcji na ogień: Cfl-s1 (PN-EN 13501-1:2008) - wyrób trudnozapalny; antystatyka: $< 2 \text{ kV}$ (EN 1815); antypoślizgowość 'mokra': R10 (DIN 51130); ubytek ścierny / grupa ścieralności: $\leq 2,0 \text{ mm}^3 / 'T'$ (EN 660.2/EN 649); pozostałość odkształcenia (wgniecenie resztkowe / krytyczne): $\sim 0,03 \text{ mm} / \leq 0,10 \text{ mm}$ (EN 433); stabilność wymiarów: $< 0,40\%$ (EN 434); odporność barwy na światło: $\geq 6^\circ$ (EN 20105-B02); odporność chemiczna: dobra (EN 423).

Pytanie 6:

Załącznik nr 9 kosztorys ślepy dotyczy sprzętu nagłaśniającego. Czy dodatkowo do wyceny doliczyć koszty podłączenia i demonstracji sprzętu?

Odpowiedź: