

GMINA BOJANOWO

ul. Rynek 12

63-940 Bojanowo

NIP 6991865826 REGON 411050534

Bojanowo, dn. 22.02.2012 r.

Zamówienie publiczne:37109-2012

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.37109-2012 z dn. 15.02.2012 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 w Bojanowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz.759 ze zm.) przekazuje się treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012 w Bojanowie”

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie badań gruntowych na podstawie, których projektant podjął się zaprojektowania w/w obiektu.

Odpowiedź:

Przeprowadzono badania geologiczne. W rejonie wykonanych badań pod warstwą gleby o miąższości 0,4-0,5 m na terenie objętym badaniami nawiercono grunty niespoiste – piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym oraz spoiste – gliny piaszczyste w stanie plastycznym i twaroplastycznym. Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,2 m ppt w obrębie glin piaszczystych.

Według założeń projektowych wykazano, że obiekt posadowiony zostanie w prostych warunkach gruntowych. Zaliczono go do I kategorii geotechnicznej. Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum.

Płatności za faktury będą dokonywane wówczas przelewem na konto lidera konsorcjum.

Pytanie 3

Proszę określić kolorystykę nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:

Kolor nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego: czerwony

Z liniami do tenisa: białymi, do piłki siatkowej: żółtymi, do piłki koszykowej: zielonymi