

Bojanowo, dn. 26.03.2012 r.

Zamówienie publiczne: 58623-2012

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.58623-2012 z dn. 14.03.2012 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz.759 ze zm.) przekazuje się treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”

Pytanie 1

W związku z informacją o planowanych pracach renowacyjnych elewacji dokonana została wizualna ocena stanu technicznego budynku OSP Bojanowo pod kątem zawilgocenia ścian i zniszczeń tynków. Zaobserwowane objawy wskazują na zawilgocenie kapilarne ścian oraz ich zasolenie. W takiej sytuacji zastosowany do remontu elewacji tynk cementowy typu „Terrabona” przy braku zablokowania podciągania kapilarnego wilgoci w krótkim okresie czasu wypełni się solami i ulegnie odspojeniu i degradacji.

Z powyższych względów dla osiągnięcia trwałych efektów planowanego remontu firma proponuje zablokowanie podciągania kapilarnego poprzez uruchomienie w budynku systemu bezinwazyjnego osuszania murów wytwarzającego w obrębie swego działania elektrofizyczną blokadę uniemożliwiającą przemieszczenie się wody strukturą ścian na skutek procesu kapilarnego podciągania wilgoci pełniącego zatem funkcję izolacji poziomej.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się zastosowania bezinwazyjnej metody osuszania budynków i ich zabezpieczenia przed podciąganiem kapilarnym.

BURMISTRZ

Józef Zuter