

Bojanowo, dn. 21.03.2014 r.

Zamówienie publiczne: 85956-2014

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 85956-2014 z dn. 14.03.2014 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji w Golinie Wielkiej”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przekazuje się treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji w Golinie Wielkiej”

Pytanie 1

W związku z wpisaniem w dokumentacji przetargowej parametrów trawy syntetycznej tkanej W – GRASS 20 MULTI 25-20 produkcji firmy Dywilan, co w znaczący sposób ogranicza konkurencję poprzez uniemożliwienie zaoferowania innych produktów dostępnych na rynku o parametrach co najmniej porównywalnych, prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu nawierzchni z trawy syntetycznej o poniższych parametrach:

wysokość trawy 20mm

wysokość całkowita 22 mm

gęstość splotów min 42.000/m²

ilość pęczków min 21.000/m²

gęstość włókien min 339.000/m²

masa całkowita min 1900g/m²

grubość włókna min 120 mikronów

dtex min 8800

typ włókna: monofil

rodzaj włókna: polietylen

wypełnienie piasek kwarcowy

Trawa powyższa jest najwyższej jakości produktem europejskim dedykowanym na boiska wielofunkcyjne gwarantującym wieloletnią bezusterkową eksploatację.

Potwierdzeniem jakości trawy jest posiadanie przez nią badań prowadzonych przez niezależne specjalistyczne laboratorium potwierdzających zgodność produktu z kartą techniczną oraz m.in. certyfikatu Międzynarodowej federacji Tenisowej (ITF).

Odpowiedź:

Zamawiający absolutnie nie podziela insynuacji potencjalnego Wykonawcy w zakresie ograniczenia konkurencji.

Zamawiający dopuszcza do niniejszego postępowania inne trawy (nie tkane) o parametrach zgodnych z projektem, z tolerancją +/- 10%.

W związku z powyższym założeniem zaproponowana przez Wykonawcę trawa nie spełnia tych wymagań.

Pytanie 2

W związku z dołączeniem do SIWZ kosztorysu ofertowego w wersji szczegółowej i brakiem jednoznacznego wskazania zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga dołączenia kosztorysu do oferty, a jeśli tak, to w wersji szczegółowej, czy w wersji uproszczonej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej.

Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ żąda dołączenia do oferty atestu PZH na sztuczną trawę, a w Specyfikacji Technicznej żąda ponadto dołączenia atestu PZH na podkład z maty elastycznej, która nie jest wymagana na boiskach wielofunkcyjnych – prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie żądanych dokumentów.

Odpowiedź:

Wymaganie w Specyfikacji Technicznej atestu PZH na podkład, który rzeczywiście nie jest wymagany jest oczywistą omyłką.

BURMISTRZ

Józef Zuter