



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CIECHANOWIE  
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA  
W CIECHANOWIE

ul. Sienkiewicza 27 06-400 Ciechanów  
tel. (23) 672-33-13  
fax. (23) 672-41-44 e-mail: ciechanow@psse.waw.pl

**KOMUNIKAT**


**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie  
z dnia 07.03.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

*Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pajewo zaopatrującego w wodę ok. 1000 mieszkańców 13 miejscowości gm. Gołymín: Chruściele, Gostkowo, Morawy Kopcie, Morawy Wicherki, Nasierowo Dolne, Nasierowo Dziurawieniec, Nasierowo Górne, Pajewo Szwelice, Pajewo Wielkie, Smosarz Pianki, Truszki, Wróblewko, Wróblewo.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 05 marca 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z urządzeń wodociągu Pajewo wykazujących ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli, zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-31/18 z dnia 07.03.2018 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pajewo w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r. i nakazał realizację działań naprawczych.

Obecność dużej ilości bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej może stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi i wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

*Woda z wodociągu Pajewo nie nadaje się do picia, gotowania i kąpieli.  
Może być jedynie używana do splukiwania WC.*



Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie.

**Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Ciechanowie  
Wiesława Krawczyk