

ZP 05/08

Dotyczy SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : przebudowę zewnętrznej sieci ciepłej i wodociągowej oraz pomieszczeń kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Jabłonowo Pomorskie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przesyła zapytania i odpowiedzi zamawiającego dotyczące w/w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeśli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie .

ZAPYTANIE NR 1.

Proszę o podanie pełnych parametrów stacji uzdatniania wody, która kryje się pod nazwą ES 200 lub producenta tej stacji.

ODPOWIEDŹ NR 1

Stacja uzdatniania wody (zmiękczająca) posiada wydajność 3,6 m³/h. W projekcie budowlanym przewidziano stację ES 200 produkcji firmy EPURO

ZAPYTANIE NR 2.

Proszę o wyjaśnienie punktu 7 przedmiaru „ sprzęgło hydrauliczne MH 100m³/h=20”.

ODPOWIEDŹ NR 2

W punkcie 7 przedmiaru winno być : „sprzęgło hydrauliczne MH 100 (V=20m³/h)” co oznacza sprzęgło z króćcami wlotowymi i wylotowymi dn 100 mm i maksymalnym przepływie 20 m³/h. .

ZAPYTANIE NR 3.

Proszę o rozwinięcie punktu 105 przedmiaru robót „ komin wraz z kształtkami”, czy komin ma być dwu płaszczowy, jaki wysoki jaki udział kształtek.

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne dane techniczne i ilościowe dotyczące kominów znajdują się w załączniku nr 6 aneks do projektu technologii kotłowni 1,2,3,4.

ZAPYTANIE NR 4.

Proszę o rozwinięcie punktu 106 przedmiaru robót, brakuje projektu rampy kominiarskiej.

ODPOWIEDŹ NR 4

Punkt 106 przewiduje montaż rampy konserwacyjnej mocowanej w 4 punktach do konstrukcji drewnianej dachu przy przewodach kominowych dla kominiarza. Rampa o konstrukcji stalowej z pokładem o wymiarach 1,20x1,00 [m] z kraty pomostowej typu „VEMA”. Konstrukcja i pomost ze stali kwasoodpornej o całkowitej masie 50kg.

W/w wyjaśnienie do SIWZ nie powoduje modyfikacji jej treści.

BURMISTRZ
Tadeusz Fuks