

Zestawienie danych o kotłowniach na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

Lp	Nazwa właściciela	Adres	Moc zaistalowana	Wyposażenie	Sprawność kotłów	Kubatura ogrzew.	Pow. ogrzew.	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa w 2010 r.	Ilość miesięcy pracy w roku	Uwagi
			[kW]	(ilość i typ kotłów)	[%]	[m3]	[m2]		[m3, Mg]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ZGKIM Jabłonowo Pom.	ul. Sikorskiego 9a	2 x 380 = 760	Paromat Duplex	80			biomasa	471,75	12	
1	ZGKIM Jabłonowo Pom.	ul. Sikorskiego 9a	2 x 675 = 1350	Viesmsnn Paromat Duplex	93			olej opałowy	1200,00	12	
2	UG i M Jabłonowo Pom.	ul. Główna 22 i 28	250	Generator KWGR KTM Tłokowy	90			ekogroszek	1502,06	6	
3	UG i M Jabłonowo Pom. Szkoła	ul. Kościelna	250 200	KLUM S-250 EKOCENTR 200	82 85	11 400	3 800	miał węgiel	38,43 140,45	6	
4	UG i M Jabłonowo Pom. Przedszkole	ul. Mostowa	100	KZ 5	80	3 000	825	koks	35,00	6	
5	UG i M Jabłonowo Pom. Szkoła	Górale	191,30	KWGR KZ5/5	80 80	6 228	1 557	miał	81,03	8	
6	UG i M Jabłonowo Pom. Szkoła	Płowęż	84	ESKA	70	2 100	638	węgiel miał	6,06 37,90	8	
11	Poczta Polska	ul. Kolejowa	45	LUMA	90			EKOTERM	9,00	8	
12	Wspólnota Mieszkaniowa	Piecewo	100	INNOVEX MN TURBO 11 m2	80	2 010	820	węgiel		8	
13	PKP budynek mieszkalny	ul. Kolejowa 14	2 x 19 m2	2 x INNOVEX TURBO KZ5	80 80			węgiel koks		8	
14	PKP Stacja	ul. Kolejowa		6 x piece				koks	120,00	8	
16	Spółdzielnia Mieszkaniowa	Jaguszewice		RSW - 250 RSW - 150				węgiel		8	
17	Spółdz. Pracy ROLMIL	Piecewo		SZ - 10				węgiel		8	
18	Spółdz. Pracy ROLMIL	Płowęż		Eca IV1 Eca IV1						8	
19	Spółdz. Pracy ROLMIL	Mileszewy Ferma		KHR-600 SZ - II - G - 65		DANE WG ZAŁĄCZNIKA				8	
20	Spółdz. Pracy ROLMIL	Mileszewy Pozem.		S7 - 290W SZ - 6W SR - 10		DANE WG ZAŁĄCZNIKA				8	
21	AGROCOMEX	ul. Gen. Sikorskiego	2 600 kg pary/h	ULS 2600 x 13 LOS				węgiel			