



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl
www.bip02.pwisbydgoszcz.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

N.HK- 5211-16-2/4296/12

Brodnica, dnia 07.08.2012 r.



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie**

BURMISTRZ
Tadeusz Pukło

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego w Mileszewach, gm. Jabłonowo Pomorskie.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 72, poz. 466) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	78/N/HK/12	09.07.2012 r.	Mileszewy, gm. Jabłonowo Pom. – sklep spożywczy p. Kocieli	Nr 419/N/HK/2012,
2.	79/N/HK/12	09.07.2012 r.	Bukowiec 15a, gm. Jabłonowo Pom. – sklep spożywczy	Nr 420/N/HK/2012

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mileszewach
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim.**

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Mileszewach, gm. Jabłonowo Pomorskie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali próbki wody z monitoringowych punktów poboru próbek wody, tj. z sieci wodociągowej w Mileszewach – w sklepie spożywczym p. W. Kocieli oraz w sklepie spożywczym w Bukowcu 15a, gm. Jabłonowo Pom.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia w zakresie monitoringu kontrolnego, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność, jon amonowy.

Badania wykazały, że woda w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) ze zmianami z dnia 20 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 72, poz. 466).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mileszewach, gm. Jabłonowo Pomorskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematycznego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY
Mirosław Grafiński
lekarz medycyny

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.
2. PSSE Sekcja N.HŻ w/m