

GKA 217.6.2014
Jabłonowo Pomorskie, 2014-06-13

Strona internetowa UMiG
Tablica ogłoszeń UMiG

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA 217.6.2014.
Nazwa zadania: Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją w Płowężu i Nowej Wsi - Gmina Jabłonowo Pomorskie - pomosty w Płowężu i Nowej Wsi
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna modrzewiowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania drewna modrzewiowego.

Pytanie 2. Czy jest możliwe zastosowanie pali o średnicy 20 cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zastosowanie pali o średnicy 20 cm i takie należy przyjąć przy wycenianiu ceny oferty.

Pytanie 3. Brak jest środkowych legarów projektowanych pomostów, wiąże się to ze zwiększeniem masy drewna oraz wytrzymałością desek pomostów. Czy Zamawiający zwiększy masę materiału ?

Odpowiedź: Zgodnie z sugestią pytającego Zamawiający zwiększa masę materiału. Do wyceny należy przyjąć dodatkowo legary 20×16 cm dł. $10,95 + 14,0 = 24,95$ m.

Pytanie 4. Zamawiający żąda zastosowania gwoździ karbowanych. Czy dopuszcza się zastosowanie wkrętów (gdyż wkręcanie nie rozrywa deski)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania wkrętów. W celu uniknięcia rozrywania desek podczas wbijania gwoździ należy je wbijać w uprzednio wywiercone otwory, których średnica nie powinna być większa niż $0,8d$ (d - średnica gwoździ)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik zamawiającego
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ
Tadeusz Puka