

GKA 271.1.3.2016  
Jabłonowo Pomorskie, 2016-02-18

Strona Internetowa UMiG

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKA 271.1.3.2016. Nazwa zadania: Wymiana pokrycia z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płowężu.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Czołowi producenci blach nie posiadają w sprzedaży blachodachówki o parametrach technicznych zamieszczonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Proszę o wskazanie producenta, który posiada w sprzedaży blachodachówkę o takich parametrach lub weryfikację parametrów technicznych (tj. grubości oraz obustronnego zabezpieczenia powłoką dekoracyjną)

odp. w załączniku nr 1 zmienia się część sformułowania i nadaje się treść: Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku musi wynosić min. 275 g/m<sup>2</sup>. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jednostronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową w kolorze ceglastym.


2. Czy powłoka blachodachówki ma być wykonana w połysku czy macie?

odp. Powłoka blachodachówki ma być wykonana w macie.

3. Zamawiający usuwa z załącznika nr 5 - przedmiar robót pozycję nr 3 - transport i utylizację eternitu i tej pozycji nie należy przyjmować do wyceny wartości oferty.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

INSPEKTOR  
  
Marian Piątek

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy