

GKA 271.1.9.2.2017
Jabłonowo Pomorskie, 2017-05-17

Strona internetowa UMiG

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego. Numer sprawy: GKA 271.1.9.2017. Nazwa zadania: Roboty remontowe i modernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Góralach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie dotyczy charakterystyki robót punkt 10.

Okna o wymiarze 2,3 x 5,00 (6 sztuk) nie są możliwe do wykonania w technologii PCV ze względu na wysokość. Producent może takowe wykonać, jednak nie udzieli gwarancji. Możliwe jest natomiast wykonanie tychże okien w technologii aluminium. Zatem podsumowując:

Pytanie nr 1: Czy inwestor dopuszcza wykonanie okien o wymiarze 2,3 x 5,00 m w technologii aluminium?

Ad.1 W przypadku okien o wymiarach 2,3x5,0 m Inwestor dopuszcza podział okna na dwie części o wymiarach 2,3x2,5 każda, poprzez wykonanie poziomego kształtownika stalowego kwadratowego 80x80x4 (ocynkowanego malowanego w kolorze stolarki) zamocowanego do ościeżnicy w środku wysokości okna, z zachowaniem technologii PVC.

Pytanie nr 2: Czy szyby we wszystkich oknach wskazanych w punkcie nr 10 mają być wykonane ze szkła bezpiecznego?

Ad.2 Szyby we wszystkich oknach wskazanych w punkcie 10 charakterystyki robót powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych zgodnie z zarządzeniem nr 214 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12.01.2017r. i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści zapytania ofertowego, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

INSPEKTOR
Marian Piątek
Marian Piątek

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy