



Jabłonowo Pomorskie, dnia 11 kwietnia 2019 r.

GKA.271.1.7.2019

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.04.2019 r. nr 532654-N-2019 w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie koloru stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź:

Stolarka okienna i drzwiowa Zamawiający wymaga w kolorze białym oraz wykonanie zgodnie z opisem technicznym w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie jakie nawiewniki mają być zastosowane?

Odpowiedź:

Nawiewniki należy wykonać zgodnie z wytycznymi w proj. instalacji sanitarnych (rys. WE-01). Nawiew powietrza poprzez wentylatory kanałowe wg rys. WE-01. Nie przewiduje się nawiewników okiennych.

Pytanie nr 3:

Prosimy o precyzowanie koloru obróbek blacharskich, parapetów i orynnowania?

Odpowiedź:

Obróbki blacharskie, parapety, orynnowanie Zamawiający wymaga w kolorze brązowym oraz wykonanie zgodnie z opisem technicznym w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Pytanie nr 4:

Czy projekt/realizacja obejmuje zmywarko wyparzarękę?

Odpowiedź:

Zmywarko-wyparzarzarka nie stanowi wyposażenia budowlanego i nie jest ujęta w kosztorysie.

Pytanie nr 5:

Prosimy o sprecyzowanie czy wełna mineralna która jest pokazana w przekroju dachu ma być ujęta do wyceny, ponieważ przedmiar tego nie obejmuje (pozycja z przedmiaru 1.1.4 Dach). Jeśli tak to prosimy o podanie ilości?

Odpowiedź:

Wełna ma zostać ujęta w wycenie zgodnie z pkt. 1.2.2 kosztorysu branży budowlanej

Podpisy członków komisji przetargowej:

Katarzyna Weinert-Snopek

K. Weinert-Snopek

Sławomir Paczkowski

S. Paczkowski

Anita Wolfram

Wolfram Anita

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Przemysław Górski

.....
Podpis i pieczętka
Kierownika Zamawiającego