

**Dotyczy wyjaśnień do zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:** „Budowa ogrodzenia oraz piłkochwyków boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach”

***Pytanie Nr 1***

Pytanie odnośnie piłkochwyków – czy faktycznie mają mieć wysokość 7 m powyżej ziemi?. Pytam, bo rzadko kiedy piłkochwyty są wyższe niż 6 m. 7 m mają słupy razem z częścią „podziemną”

***Odpowiedz na pytanie Nr 1***

Zamawiający informuje iż piłkochwyty mają mieć wysokość 7,00 m licząc od powierzchni gruntu, a słupki ogrodzeniowe powinny być umieszczone pod powierzchnią gruntu min. 1,00 m.

WÓJT  
*Ignacy Lorenc*  
Ignacy Lorenc