

Jaśliska, dnia 2 grudnia 2013 r.

lg.271.17.2013

**Dotyczy wyjaśnień do zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:** „Budowa ogrodzenia oraz piłkochwyków boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach”

***Pytanie Nr 1***

Czy piłkochwyw musi posiadać certyfikat? Jest on niezbędny aby móc użytkować boisko.

***Odpowiedz na pytanie Nr 1***

Zamawiający informuje iż materiały z których wykonany będzie piłkochwyw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklarację zgodności.

***Pytanie Nr 2***

Czy zamawiający zaakceptuje piłkochwyw na słupach aluminiowych o profilu 80x80x3mm. montowany w stalowych, ocynkowanych tulejach. Każdy słup jest dodatkowo wewnątrz ożebrowany oraz posiada specjalne przetłoczenie do mocowania siatki przy pomocy haczyków polipropylenowych w kształcie omegi. Dla stabilizacji piłkochwyw posiada dwa zastrzały o profilu kwadratowym 40x40x3mm skierowane pod kątem do wewnątrz od góry słupa skrajnego do tulei sąsiadującego słupa. Ten sposób gwarantuje najwyższą stabilność konstrukcji.

Siatka z bezwęzłowego polipropylenu o oczku 45x45cm i grubości linki 3mm. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienie w miejscu styku ze słupem zapobiegające jej przecieraniu się. Siatka mocowana do każdego słupa natomiast wzdłuż piłkochwywu siatka mocowana do linki stalowej za pomocą karabińczyków ocynkowanych. Tylko mocowanie siatki na każdym słupie gwarantuje jej odpowiednią trwałość. Linka stalowa o średnicy 3mm rozciągnięta tylko na szczycie i u podstawy piłkochwywu przez całą jego długość. System posiada atest i certyfikat jednostki certyfikującej COBRABID-BBC. Całość zestawu można w łatwy sposób zdemontować na zimę. W załączniku znajduje się zdjęcie z jakiego profilu proponuję wykonanie piłkochwywu oraz poglądowe zdjęcie gotowego piłkochwywu.

***Odpowiedz na pytanie Nr 2***

Zamawiający informuje iż do wykonania piłkochwywu należy użyć słupków zgodnie z dokumentacją projektową tj. słupki stalowe wykonane z profilu powlekanego zamkniętego o wymiarach min. 80,00 x 80,00 x 3,00 [mm], cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony). Słupki powinny być zamocowane do podłoża w fundamencie betonowym 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm]

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki z bezwęzłowego polipropylenu o wymiarach oczka **45,0x45,0 mm** i grubości linki **3,0 mm**. Wykonawca powinien zamocować siatkę na każdym słupie oraz na całej długości szczytu i podstawy wg. technologii zalecanej przez producenta.

***Pytanie Nr 3***

Czy zamawiający rozdzieli zadania na wykonanie piłkochwyków i wykonanie ogrodzenia? Specjalizujemy się w wykonywaniu piłkochwyków dlatego chętnie podjęlibyśmy się tego zadania. Nasze realizacje to m.in. Piłkochwywy na stadionie Wisły Kraków, Śląska Wrocław, Legii Warszawy, Lechii Gdańsk oraz na wielu innych obiektach sportowych.

Jaśliska, dnia 2 grudnia 2013 r.

Ig.271.17.2013

***Odpowiedz na pytanie Nr 3***

Zgodnie z ogłoszeniem do zamówienia publicznego Nr 480822 z dnia 22.11.2013 r. oraz SIWZ z dnia 29.11.2013 r. w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza rozdzielania zadania oraz składania ofert częściowych

**WÓJT**  
*Ignacy Lorenc*  
**Ignacy Lorenc**