

„WYKONAWCY”

Dotyczy:

Przetarg nieograniczony pn.

"Remont mostu łączącego dz. Nr ewid. 3367 z 2708 w km 0+130 w miejscowości Posada Jaśliska"

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące pozycji kosztorysowej Zamówienia w w/w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t. j.), podaję poniżej treść zadanego pytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

Pytanie dotyczy pozycji kosztorysowej: „Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego 4x50x100 cm” – z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę tego typu elementów (który wynosi obecnie do około 2,5 miesiąca) trudne może się okazać ich uzyskanie i zamontowanie przy jednoczesnym dochowaniu umownego terminu 15 grudnia 2017r.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamienienie prefabrykowanej deski gzymsowej na gzyms żelbetowy wykonany razem z warstwą konstrukcyjną betonu i zabezpieczony żywicą epoksydową bądź farbami ochronnymi?

Odpowiedz na pytanie Nr 1

TAK Zamawiający dopuszcza zamienienie prefabrykowanej deski gzymsowej na gzyms żelbetowy wykonany razem z warstwą konstrukcyjną betonu i zabezpieczony żywicą epoksydową bądź farbami ochronnymi.

W związku z wprowadzonymi zmianami w dniu 14.09.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony zmodyfikowany PRZEDMIAR ROBÓT oraz KOSZTORYS OFERTOWY na podstawie którego należy wyliczyć koszt realizacji zadania.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
Adam
mgr Adam Dajczak

Otrzymują:

1. Strona internetowa Urzędu Gminy Jaśliska (www.jasliska.info)
2. A/a.