

Projekt pn.: „**INSTALACJE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA**”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GMINA JAŚLISKA
38-485 JAŚLISKA 171 * Tel. 134310581
NIP: 6842586647 * REGON 180515339
e-mail: ug@jasliska.info

Jaśliska, dnia 30.04.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.4.2019

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych i automatycznej kotłowni opalanej biomasą dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaśliska”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza kotłownie na biomasę w tylko postaci pelletu drzewnego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga, aby kotłownia została wykonana w technologii umożliwiającej spalanie zrębki drzewnej i pelletu, przy czym kocioł powinien posiadać certyfikaty i raporty z badań oddzielnie na każdy rodzaj paliwa.

Pytanie 2:

Proszę o wyjaśnienie która podana przez producenta sprawność kotła będzie oceniana przez Zamawiającego? Sprawność mierzona przy pracy z mocą znamionową czy sprawność mierzona przy pracy z częściowym wykorzystaniem mocy? Jeśli ta druga to przy jakim procentowym wykorzystaniu mocy?

Odpowiedź 2:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zawartą w SIWZ punkt 18.8 strona 33:

Zapis: „*Za sprawność kotła na biomasę uznaje się jako średnią arytmetyczną sprawności wszystkich kotłów o minimalnej mocy nominalnej 15kW, 20kW, 25kW. Oferty będą oceniane według następującej skali punktowej:*”

Zastępuje się zapisem:

„Za sprawność kotła uważa się średnią arytmetyczną sprawności przy mocy nominalnej kotła zbadanego na zrębkach drzewnych i sprawności przy mocy nominalnej kotła zbadanego na pellecie drzewnym podzielona przez dwa. Obliczyć według wzoru:



Projekt pn.: „**INSTALACJE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA**”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Sprawność na zrębce drzewnej + sprawność na pellecie drzewnym

Średnia sprawność kotła = -----
2

Oferty oceniane będą według następującej skali punktowej:

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT
Adam Danczak
mgr Adam Danczak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)