

ZP.271.5.2019

Jaśliska, dn. 14.05.2019 r.

GMINA JAŚLISKA
38-485 JAŚLISKA 171 * Tel. 134310581
NIP: 6842586647 * REGON 180515339
e-mail: ug@jasliska.info

Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pn.: **Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną.**

1. Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3), ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Pytanie nr 1

Czy przesłana dokumentacja projektowa jest kompletna? W plikach z dokumentacją projektową zawartą w biuletynie informacji publicznej nie zawarto części rysunkowej dotyczącej instalacji wodnej, elektrycznej, odgromowej, SAP.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W załączeniu do odpowiedzi zostaje załączona dokumentacja projektowa dotycząca instalacji elektrycznej w której zawarto:

- instalację wewnętrzną oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalację SSP,
- instalację ochrony przeciwpożarowej w tym LPS.

W ramach zadania należy także wykonanie przyłącza z istniejącej sieci wodociągowej (miejsce przyłączenia przedstawiono na załączniku do odpowiedzi) oraz wykonanie od strony wschodniej i północnej elewacji budynku drewnianego z przybudówką gospodarczą instalacji P.POŻ w postaci kurtyn wodnych i nasadą umożliwiającą podłączenie wozów bojowych.

Pytanie nr 2

W kosztorysie przetargowym nie zawarto pozycji odnoszących się do instalacji elektrycznych, instalacji wodnej (poza armaturą). Czy wycena powinna zawierać te instalacje?? Przypominam, że zgodnie z pkt. 1 brak podstaw do takiej wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W załączeniu do odpowiedzi zostaje załączona dokumentacja projektowa dotycząca instalacji elektrycznej w której zawarto:

- instalację wewnętrzną oświetlenia, gniazd wtykowych, ogrzewania elektrycznego, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- instalację SSP,
- instalację ochrony przeciwpożarowej w tym LPS.

Wycena powinna zawierać wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączonym projektem. Do wyceny należy także przyjąć wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i sanitarnej w pomieszczeniu łazienki wraz z siecią kanalizacji prowadzącą do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. Do wyceny należy także przyjąć wykonanie przyłącza z istniejącej sieci wodociągowej (miejsce przyłączenia przedstawiono na załączniku do odpowiedzi) oraz

wykonanie od strony wschodniej i północnej elewacji budynku drewnianego z przybudówką gospodarczą instalacji P.POŻ w postaci kurtyn wodnych i nasadą umożliwiającą podłączenie wozów bojowych.

2. Zamawiający wydłuża termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:

Termin składania ofert upływa w dniu **21.05.2019r. o godz. 12⁰⁰**. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **21.05.2019r. o godz. 12⁰⁵** w Urzędzie Gminy Jaśliska , Jaśliska 171 sala konferencyjna.

Gmina Jaśliska

Jaśliska 171

38-485 Jaśliska

„Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną”

oraz

„Nie otwierać przed dniem 21.05.2019 r. godz. 12⁰⁵.”

Z up. WÓJTA
Jerzy Magierowski
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. BIP;
2. A/a