

Projekt pn.: „**INSTALACJE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA**”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

GMINA JAŚLISKA
38-485 JAŚLISKA 171 * Tel. 134310581
NIP: 6842586647 * REGON 180515339
e-mail: ug@jasliska.info

Jaśliska, dnia 20.08.2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.10.2019

- Wszyscy wykonawcy -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem automatycznej kotłowni opalanej biomasą o mocy nominalnej 130 kW**”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający:** Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami** oraz zmienia SIWZ w niezbędnym zakresie.

Pytanie 1

Konieczność montażu zbiornika buforowego o pojemności 3000 dcm³ jako jednego zbiornika generuje prace budowlane w ścianach nośnych budynku, a co za tym idzie nie potrzebnie zwiększa koszty inwestycji. Czy istnieje możliwość montażu 2 zbiorników po 1500 dm³ każdy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci montażu dwóch zbiorników buforowych o pojemności 1500 dm³ każdy. Łączna pojemność zbiorników buforowych nie może być mniejsza niż 3000 dm³.

Pytanie 2

Proszę o podanie (zamieszczenie) źródła i sposobu wyliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku według którego przyjęto, że tym budynku ma być zamontowany kocioł o mocy nominalnej 130 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dobrana moc kotłowni wynika z dokumentacji budowlanej modernizowanego budynku. Ponadto do zakresu rzeczowego projektu na który gmina uzyskała dofinansowanie została wprowadzona jako wskaźnik efektu rzeczowego moc kotła. W związku z powyższym wymagana moc kotła jest ustalona jako 130 kW. Według wiedzy Zamawiającego istnieją urządzenia równoważne spełniające parametry kotła opisane w projekcie.

Projekt pn.: „**INSTALACJE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA**”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła tylko na pellet drzewny o sprawności ponad 100% z systemem pneumatycznym podawania paliwa co znacznie uprości zakres prac budowlanych oraz czas realizacji a także zmniejszy wartość kosztów niekwalifikowanych jak również wartość całości inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i będzie wymagał zastosowania kotła na zrębki drzewne i pellet.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pneumatycznego podawania paliwa. Taki sposób podawania paliwa nie jest stosowany dla podawania zręбки drzewnej.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wyeliminowanie kosztownego systemu mechanicznego podawania paliwa przez podajniki ślimakowe i podajnik wąsowy (sprężynowy) na rzecz systemu pneumatycznego który nie wymaga tak dużej ingerencji w infrastrukturę budowlaną budynku szczególnie w piwnicach gdzie przewidziana jest kotłownia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zastosowanie pneumatycznego podawania paliwa.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza wyprowadzenie magazynu paliwa (pelletu) na zewnątrz od strony północnej budynku pod schody?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie i nie wyraża zgody na wyprowadzenie magazynu paliwa (pelletu) na zewnątrz budynku.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz z uwagi na konieczność ujednolicenia treści SIWZ zmienionej w dniu 13 sierpnia 2019r. zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Tym samym:**



Projekt pn.: „**INSTALACJE SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH GMINY JAŚLISKA**”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rozdział 14 pkt 14.1 SIWZ **otrzymuje brzmienie:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 13.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00** w siedzibie:

Urzędu Gminy Jaśliska
38-485 Jaśliska, Jaśliska 171,
Pok. Nr 12 (Sekretariat)

Rozdział 14 pkt 14.4 SIWZ **otrzymuje brzmienie:**


Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.08.2019 r. do godz. 10:15** w siedzibie:

Urzędu Gminy Jaśliska
38-485 Jaśliska, Jaśliska 171,
Pok. Nr 13 (Sala konferencyjna)

Rozdział 13 pkt 13.16 SIWZ **otrzymuje brzmienie:**

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) Nazwa, adres, numer telefonu Wykonawcy;
- b) **Gmina Jaśliska**
38-485 Jaśliska, Jaśliska 171
- c) **OFERTA – „Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem automatycznej kotłowni opalanej biomasą o mocy nominalnej 130 kW” – Znak sprawy: ZP.271.10.2019.**
- d) Nie otwierać przed dniem **27.08.2019 r. do godz. 10:15**

Zup. WÓJTA

Jerzy Magierowski
Zastępca Wójta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)