

Jaśliska, dnia 03.06.2020 r.

Znak sprawy: **ZP.271.6.2020**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Wyposażenie budynków Gminy Jaśliska: Domów Ludowych oraz świetlic**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający:** Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

Chciałabym uzyskać informację dotyczącą paneli i falownika.

Standardem produkcyjnym modułów w odniesieniu do grubości ramy jest 35 mm.

Również parametry ulegają zmianie, mam na myśli zamiast 60 to 120 ogniw oraz przewyższające zakresy dotyczące:

V_{mpp} zakres od 31,9V - 34V,

I_{mpp} zakres od 8,31- 10A,

V_{cc} zakres od 38,1V - 41,5V,

I_{sc} zakres od 8,8 - 10,40

oraz czy zakres dopuszczalnej wilgotności względnej może wynosić przy 3-fazowym inwerterze 0-100%?

Czy inwestor zezwala na dopuszczenie zamiany o takich specyfikacjach?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, iż w ramach realizowanego zadania dopuszcza panele fotowoltaiczne oraz inwerter o powyższych parametrach.

Wójt Gminy Jaśliska