wentylator ścienny
typ HCFB/6-355+REB-I
Ns=0,09kW, Vw=500m3h

Aparat grzewczo-wentyl.
typ LEO25, Q=25kW
Ns=0,25kW, wys. montażu 3,0m

Rozdzielacze c.o 2xdn150, l=0,5 m
z pompami UPS 32-30F i UPS 15-60

Aparat grzewczo-wentyl.
typ LEO25, Q=25kW
Ns=0,25kW, wys. montażu 3,0m

Skrzynka mieszająca LEO KM
Vz=900m3/h

rura preizolowana typ VS-RH 160A2/40 do istniej. kotłowni

Aparat grzewczo-wentyl.
typ LEO25, Q=25kW
Ns=0,25kW, wys. montażu 3,0m

wentylator ścienny
typ HCFB/6-355+REB-I
Ns=0,09kW, Vw=500m3h

tłumik prostok.
typ LDR 50-30

nagrz.kanał.
typ RB 50-30/15
N=15,0 kW

filtr kanał.
typ FFR 315

czerpnia ścienna
500x250

1	sala	15	szatnia dziewcząt
666,25m²	wykł. sportowa	18,90m²	płytki cer.
2	komunikacja	16	wc i łazienka os. niepełnospr.
49,91m²	płytki cer.	5,98m²	płytki cer.
3	wiatrołap	17	łazienka chłopców
3,36m²	płytki cer.	10,29m²	płytki cer.
4	mag. sprzętu sport.	18	przeds. wc chłopców
15,43m²	posadzka betonowa	6,22m²	płytki cer.
5	mag. sprzętu gimn.	19	wc chłopców
8,85m²	płytki cer.	2,44m²	płytki cer.
6	pokój 1-szej pomocy	20	szatnia chłopców
9,84m²	płytki cer.	18,03m²	płytki cer.
7	aneks porządkowy		
1,46m²	płytki cer.		
8	pokój nauczycielski		
11,57m²	panele		
9	przedsionek pokoju nauczyc.		
9,82m²	płytki cer.		
10	pom. natrysku		
1,78m²	płytki cer.		
11	wc nauczyc.		
1,29m²	płytki cer.		
12	łazienka dziewcząt		
10,43m²	płytki cer.		
13	przeds. wc dziewcząt		
6,24m²	płytki cer.		
14	wc dziewcząt		
2,80m²	płytki cer.		

W1 - wentylator dachowy TFSK 200 + FRT200 + LDC 200-900, Ns=0,108 kW
W2 - wentylator kanałowy K 160 XL + LDC 160-900, Ns=0,105 kW
W3 - wentylator kanałowy K 160 M + LDC 160-900, Ns=0,059 kW
W4 - wentylator DECOR 100, Ns=0,017 kW
W5 - wentylator kanałowy K 100 M, Ns=0,030 kW
W6 - wentylator kanałowy K 315 L, Ns=0,318 kW

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "ABAKUS"
mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz
56-200 Góra, ul. Głogowska 44/21, tel. 0/693-103-766, e-mail: wojlub@tlen.pl

OBIEKT:	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Jemielnie		DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2008
ADRES:	56-209 Jemielno, dz. nr 204/1, 208/2, 209/2		BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR:	Gmina Jemielno, 56-209 Jemielno		FAZA: PROJEKT BUDOWL.-WYK.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Adam Potasz	upr. nr 279/88/UW	
PROJEKTANT:	mgr inż. Łucja Szypiłło		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elena Kotwicka		
SKALA 1:100	RZUT PRZYZIEMIA - instalacja c.o., wentylacja		Rys. 1/S