

GN.6220.1.5.2011

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm. – powoływana dalej jako „Uooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Referatu Budownictwa, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jemielno, reprezentowanego przez firmę **P.P-U INWEST Sp. z o. o.**, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Kietlów i Luboszyce**” realizowanego na działkach nr 434/5, 433, 432/6, 432/8, 443, 435, 447/12, 445, 446/1, 447/21, 447/23, 447/3, 441, 440/1, 440/2, 440/3, 439, 438, 437, 436/3, 436/2, 436/1, 434/4, 314, 315, 288, 287, 309, 307, 306/3, 304, 298, 303, 300, 299, 321, 297, 283/2, 335, 373/2, 274, 279, 280, 281/1, 282, 270/4, 283/1, 408, 243, 249, 227, 205, 270/1, 141/3 w obrębie Luboszyce, gm. Jemielno

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Kietlów i Luboszyce.

Projektowane średnice i długości rurociągów:

- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC DN200 – 2652,9 mb
- kanalizacja grawitacyjna z rur PVC DN160 – 239,8 mb
- kanalizacja tłoczna z rur PE DN110 – 1220,5 mb
- kanalizacja tłoczna z rur PE DN90 – 1843,5 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE DN32 – 176,7 mb

Ponadto zostaną zainstalowane:

- studnie rewizyjne DN1000 – ok. 175 szt.
- studnie rewizyjne DN600 – ok. 15 szt.
- przepompownie ścieków – 3 szt.

Przedsięwzięcie umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Kietlów i Luboszyce do oczyszczalni ścieków w Luboszycach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr: 434/5, 433, 432/6, 432/8, 443, 435, 447/12, 445, 446/1, 447/21, 447/23, 447/3, 441, 440/1, 440/2, 440/3, 439, 438, 437, 436/3, 436/2, 436/1, 434/4, 314, 315, 288, 287, 309, 307, 306/3, 304, 298, 303, 300, 299, 321, 297, 283/2, 335, 373/2, 274, 279, 280, 281/1, 282, 270/4, 283/1, 408, 243, 249, 227, 205, 270/1, 141/3 w obrębie Luboszyce, gm. Jemielno

Teren inwestycji to drogi gminne, powiatowe, działki należące do Gminy Jemielno, Skarbu Państwa oraz tereny prywatnych właścicieli.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na terenie przez który przebiega inwestycja nie stwierdza się, aby występowały zabytki, wartości przyrodnicze oraz zasoby naturalne podlegające ochronie. Nie przewiduje się wycinki drzew.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- *do wykonywania robót używać pojazdów i maszyn sprawnych technicznie;*
- *w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej (między 6.00 – 22.00);*
- *parkowanie, tankowanie i drobne naprawy maszyn, urządzeń i środków transportowych przeprowadzać w miejscu do tego wyznaczonym, na podłożu utwardzonym i uszczelnionym, w celu minimalizacji skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi;*
- *wszelkie wycieki paliw, olejów i substancji ropopochodnych powstałe w wyniku awarii maszyn natychmiast usuwać lub neutralizować;*
- *wykopy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejących drzewostanów;*
- *nie składować ziemi z wykopów pod drzewami;*
- *w miejscach kolizji planowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych, prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający zachowanie funkcjonalności istniejącego systemu melioracyjnego oraz utrzymanie istniejących stosunków wodnych, po zakończeniu prac budowlanych;*
- *w projektowanych przepompowniach i tłoczniach ścieków, które będą towarzyszyły sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, należy zastosować rozwiązania techniczne mające na celu ograniczenie emisji hałasu oraz związków złownonych z tego typu urządzeń,*
- *minimalizować ilość wytwarzanych odpadów a wytworzone odpady zagospodarować zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;*
- *po wykonaniu inwestycji teren przywrócić do stanu sprzed jej realizacji.*

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

Inwestycja ze względu na niewielkie przewidywane oddziaływanie na środowisko nie wymaga szczególnych uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska.

Z uwagi na jak najmniejszą uciążliwość inwestycji dla środowiska należy uwzględnić w projekcie budowlanym następujące wymagania:

- *sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z rur i kształtek PVC-U kl. S SDR 34 SN 8 DN 200 i DN 160 z rdzeniem jednolitym o wydłużonym kielichu a technika łączenia ma zapewnić całkowitą szczelność;*
- *sieć kanalizacji tłocznej wykonana zostanie z rur i kształtek PE 100 SDR 11 DN 110 i DN 90 zgrzewanych doczołowo;*
- *wszystkie użyte rury, studnie i przepompownie powinny posiadać aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające na stosowanie w budownictwie;*
- *wykopy zostaną wykonane jako wąskoprzestrzenne z zabezpieczeniem skarp;*
- *pod rurociągami zastosować podsypkę o gr. 100 mm wolnej od cząstek większych niż 20 mm;*

- *zagłębienie rurociągów kanalizacji min. 1,2 m;*
- *po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów, dokonać odtworzenia nawierzchni terenu i dróg do stanu pierwotnego;*
- *studnie montować na wypoziomowanym i stabilnym dnie wykopu, na podsypce gr. min. 100 mm;*
- *na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, dno wykopu odvodnić przez zastosowanie igłofiltrów;*
- *przepompownie ścieków montować na wypoziomowanym i stabilnym dnie wykopu, na podsypce z pospółki wymieszanej z cementem w stosunku 1:3 o gr. min. 150 mm;*

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej zgodnie z przyjętą technologią, nie będą przenikały do środowiska substancje i energie mogące pogorszyć istniejący stan środowiska naturalnego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Nie dotyczy.

5. Oddziaływanie na obszary NATURA 2000

Projektowana inwestycja znajduje się w sąsiedztwie obszarów chronionych a niewielki fragment zlokalizowany na działce nr 274 obręb Luboszyce graniczy z Obszarem Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „Łęgi odrzańskie” PLB020008 oraz projektowanym Specjalnym Obszarem Ochrony siedlisk Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” PLH020018. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na te tereny.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27-09-2011r. firma P.P-U INWEST Sp. z o. o., na zlecenie Referatu Budownictwa, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jemielno, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Kietłów i Luboszyce”**. Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. „Uooś”.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt. 2 „Uooś”, oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Na podstawie art. 64 ust 1 „Uooś” Wójt Gminy Jemielno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze o opinię w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr 42/11 z dnia 6 października 2011 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ZNS-7200-22/MW/11).

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4240.723.2011.BZ z dnia 13 października 2011 r. odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Jemielno kierując się powyższymi opiniami, postanowieniem nr GN.6220.1.4.2011 z dnia 20 października 2011 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, obwieszczenie o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wsi Kietlów i Luboszyce oraz umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Jemielno. W związku z art. 74 ust. 3 ustawy „Uooś” strony postępowania zostały powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa. Nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 1 ustawy „Uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielno, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



WÓJT GMINY
JEMIELNO
[Signature]
inż. Czesław Polczyk

Otrzymują:

1. P.P-U INWEST Sp. z o. o., ul. Tenisowa 14, 67-200 Głogów,
2. Gmina Jemielno, 56-209 Jemielno,
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze