



Gmina Jemielno
Jemielno 81, 56-209 Jemielno
tel. (065) 544 74 79, fax. (065) 544 74 82

IB.271.10.89.2014

Jemielno, dnia 12.06.2014r

Do wiadomości
uczestników postępowania

dotyczy: Wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadanie pn. "Bieliszów – Smolne przebudowa drogi gminnej o nr 100834D położonej na działkach o nr 90,193,194,195,196,199".

Nr ogłoszenia BZP: 118873 -2014 z dnia 03.06.2014r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SIWZ NR 1/2014

W związku z pytaniami złożonymi przez wykonawcę do treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Prosimy o podanie wielkości znaków pionowych i rodzaju folii odbłaskowej dla oznakowania docelowego.

Odpowiedź. Folia odbłaskowa typu pierwszej generacji, grupa wielkości znaków typu małe np. koło fi 600mm, trójkąt podstawa 750 mm, znaki informacyjne 600x600 mm.

Pytanie 2. Prosimy o podanie odległości wywozu urobku z wykonania koryta w poz. nr 9 i 10 przedmiaru robót.

Odpowiedź. Bilans mas ziemnych został wyliczony w pkt.7 przedmiaru robót, natomiast wywóz urobku ujęto w poz. 8 przedmiaru robót

Pytanie 3. Prosimy o zmianę uziarnienia warstwy ścieralnej, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, na AC11S asfalt D50/70.

Odpowiedź. Uziarnienie warstwy ścieralnej AC11S asfalt D50/70,

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że kategoria ruchu na tej drodze to KR1.

Odpowiedź. Tak

Pytanie 5. Czy Zamawiający przewiduje częściowe płatności za wykonane etapy robót?

Odpowiedź. Nie

Pytanie 6. Czy wykonawca w swoim zakresie ma opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót ?

Odpowiedź. Tak

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA
Zastępca Wójta
Ryszard Czerw