

Do wiadomości wszystkich wykonawców

Dotyczy przetargu: Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Gmina Jemielno przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie 1. Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem dotyczącym projektu budowlanego na zadanie pn. „Kompleksowa oferta turystyczna na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich w Gminie Jemielno”. W projekcie przy lampie solarnej bez turbiny uwzględniono panel fotowoltaiczny o mocy 2x200W, natomiast przy lampie solarnej z turbiną takiej informacji nie podano. Czy w obydwóch lampach panel fotowoltaiczny ma być o tej samej mocy?

Odpowiedź: Tak.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy

Ryszard Czerw