

zamówienia otrzymane w dniu 28.03.2018 roku zawierający użycia następujące wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Pozycja 5 – wg przedmiaru gr. styropianu 10 cm, wg opisu dokumentacji pkt 3.4 (str. 17) gr. 14 cm?

**Ad 1)**

Wycenić zgodnie z przedmiarem tj. grubość płyt styropianowych – 10 cm

**Pytanie 2.**

Element 3 – jaki kolor stolarki okiennej i drzwiowej (wg SSTWIORB okna PCV na profilach czterokomorowych, szklone szkłem bezpiecznym kl. P4), brak parametrów zewnętrznych?

**Ad 2)**

Do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną w kolorze białym, okna szklone szkłem ornamentowym z możliwością rozwieralno – uchlną.  
Stolarka drzwiowa drewniana lub aluminiowa – brązowa. Szkło z drzwiach zewnętrznych ornamentowe.  
Parapety zewnętrzne istniejące.

**Pytanie 3.**

Pozycja 24 – wg przedmiaru płyty G-K pojedyncze na stropach, wg opisu dokumentacji 2x GKF gr 12,5mm?

**Ad 3)**

Wycenić zgodnie z opisem w dokumentacji tj. strop w formie systemowego sufitu podwieszanego z płyt 2x GKF gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym.

*W wyniku odpowiedzi na dane pytanie modyfikacji ulegają:*

*Załącznik 1a – kosztorys ofertowy wzór*

*Załącznik 7 - Przedmiar*

**Pytanie 4.**

Pozycja 25 i 26 – wg przedmiaru łączna gr. wełny mineralnej 16 cm, wg dokumentacji 20 cm?

**Ad 4)**

Wycenić zgodnie z opisem w dokumentacji tj. łączna grubość wełny mineralnej 20 cm.

W wyniku odpowiedzi na dane pytanie modyfikacji ulegają:  
Załącznik 1a – kosztorys ofertowy wzór  
Załącznik 7 - Przedmiar

**Pytanie 5.**

Pozycja 41 – balustrady z pochwytami stalowymi podwójnymi, jaki rodzaj balustrad, wg SSTWIORB ppkt 2.2.1 (str 79) balustrady systemowe ze stali nierdzewnej?

**Ad 5)**

Do wyceny przyjąć balustrady systemowe ze stali nierdzewnej.

W wyniku odpowiedzi na dane pytanie modyfikacji ulegają:

Załącznik 1a – kosztorys ofertowy wzór

Załącznik 7 - Przedmiar

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ wprowadza się zmianę terminu składania ofert z obecnego - 10.04.2018 r. o godz. 11<sup>05</sup> – na nowy - **12.04.2018 r. o godz. 11<sup>05</sup>**

Przedstawione wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmianę terminu składania ofert

BURMISTRZ

inż. Jacek Solek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)