



MIASTO I GMINA KAŃCZUGA

ul. FZ.2711.7.2011 2
37-220 KAŃCZUGA
NIP 794-16-86-223 REGON 650900602

Kańczuga, dnia 27.05.2010

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KAŃCZUGA**
Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Krzczowice”

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Odpowiedz na zapytania Wykonawców**

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

Pytanie nr 1:

„Co oznacza sformułowanie „średnicy połowy 800 mm” w przedmiarze poz. 21 dział 2 roboty montażowe rowu: „Kanały z rur polietylenowych typu X-Stream o średnicy połowy 800 mm”. Prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy zastosować, o jakim przekroju i grubości. Czy dopuszczają Państwo zamienniki danego produktu?”

Odpowiedz 1:

Zamawiający informuję, że sformułowanie „średnicy połowy 800 mm” oznacza użycie do wyłożenia kanału rury z polietylenu typu np. X-Stream lub równoważnej o średnicy 800 mm przeciętej w średnicy rury.

Należy użyć rury typu PE 800 SN8

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Oferent oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sotek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net