



OCHRONA OD PORAZEN

Szybkie wyłączenie napięcia w układzie TN-S za pomocą wył. nadprądowych i różnicowo-prądowych.

Obw. nr	
1	YDY 3x1,5 ośw. inwest. serwer. koryt.
2	YDY 3x1,5 ośw. pom. sala obrad, biura
3	YDY 3x2,5 gn. 1f inwest. serwer.
4	YDY 3x2,5 gn. 1f koryt. zapl.
5	YDY 3x2,5 gn. 1f sala obrad, biur. rady rezerwa

Temat:	Schemat rozdzielni TG i instalacji elektrycznej
Obiekt:	Budynek Rady Miasta i Gminy w Kańczugach
Adres:	Kańczuga ul. Konopnickiej 2
Inwestor:	Miasto i Gmina Kańczuga
Projektant:	mgr inż. Jan Jędrzejec upr. UAN.1-7342/2/97