

Kańczuga, dnia 15.02.2012

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „*Adaptacja - modernizacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze*”

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Odpowiedz na zapytania Wykonawców**

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

Pytanie 1:

Poz. 30 kosztorysu budowlanego – Prosimy podać typ i rozmiar belek stalowych?

Odpowiedz 1.

Belka – dwuteownik długości 5,80 m i wys. 0,25 m

Pytanie 2:

Brak w kosztorysie: baterii umywalkowych i zlewozmywakowej, syfon zlewozmywakowy, zaworów i przyłączy elastycznych. Czy należy je uwzględnić w poz 36-39 kosztorysu budowlanego? Czy kosztorys nie obejmuje tych robót?

Odpowiedz 2.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe są razem z podgrzewaczami przepływowymi i należy je zamontować razem z nimi poz. 14 kosztorysu.

Tak, syfon zlewozmywakowy, zawory i przyłącza elastyczne należy uwzględnić w poz 36-39 kosztorysu budowlanego.

Pytanie 3:

W związku z bardzo dużą rozpiętością cen materiałów jakie można zastosować podczas prac remontowych w U.M. Kańczuga, oraz nieścisłościach w przedmiarach robót wg KNR, bardzo proszę o określenie rodzaju materiału jakie należy zakupić:

1. **Pozycja 28** – przetarcie tynków zeskrabanie farby wg stanu powierzchni ścian i sufitów oraz wg wymogów sztuki budowlanej należy:

- zeskrabac,
- uzupełnić duże ubytki
- zagruntować i obsadzić naroża
- położyć gładź szpachlową 2-3 krotność
- przetarcie
- położenie farby gruntującej

Proszę o określenie waszego stanowiska, gdyż zmienia to zdecydowanie wartość kosztorysu

Odpowiedz:

Należy zeskrabac farbę, uzupełnić male ubytki, zagruntować i obsadzić naroża natomiast gips szpachlowy jest przyjęty w pozycji 28 kosztorysu

2. **Pozycja 31** – posadzki i parkiety:

- wyfrezowanie poprzedniego kleju
- gruntowanie
- wylewka samopoziomująca

- położenie parkietu
- listwy przypodłogowe cena od 3,60 zł/mb do 20 zł/mb jesionowe w zależności od kształtu

Odpowiedz:

Należy wyfrezować poprzedni klej, zagruntować, położyć parkiet itp., koszt listwa przypodłogowej zgodnie z kalkulacją własną Wykonawcy.

3. Pozycja 36, 37, 38, 39, 41, 42 – Proszę o określenie standardu lub zakres cenowy:

Odpowiedz:

Należy przyjąć armaturę np.: firmy KOŁO lub równoważne. Natomiast drzwi np.: Porta lub równoważne

4. Pozycja 50 – zakres cenowy od 3-10 zł/mb

Odpowiedz:

Koszt zgodnie z kalkulacją własną Wykonawcy.

Udzielone wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodują przedłużenia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotak

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net