

Kańczuga, dnia 12.03.2012

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „**Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice**”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

Pytanie 1:

Poz. 7 – zestawienie stolarki – drzwi wewnętrzne, wymianie ulegają same skrzydła czy z ościeżnicą, jeżeli tak to z jaką: metalową czy drewnianą?

Proszę również o uściślenie normy betonu B-10 czy B-20 – murki ogrodzeniowe

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzam, że murki ogrodzeniowe nie nadają się w ogóle do remontu, to ruina, należy je rozebrać i wykonać nowe – proszę o wyjaśnienie co z demontażem i ponownym montażem dostawionego garażu blaszanego do ściany garażu OSP

Odpowiedz 1.

Należy przyjąć skrzydła wraz z ościeżnicą metalową. Beton na murki należy przyjąć B-20. Nie należy liczyć demontażu i ponownego montażu garażu blaszanego dostawionego do ściany garażu OSP

Udzielone wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
inż. Jacek Sztek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net