

Kańczuga, dnia 12.03.2012

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „**Remont budynku Domu Kultury  
w miejscowości Rączyna**”

*Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,*

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

**Pytanie 1:**

Poz. 6 – załącznik zestawienie stolarki nie określa, czy wymianie podlegają same skrzydła, czy razem z ościeżnicą, jeżeli z ościeżnicą to proszę określić jaka ma być: metalowa czy drewniana, proszę również o uściślenie opisu drzwi o wym. 1,5 x 2,3 mają być przeszklone czy pełne

**Odpowiedz 1.**

Należy przyjąć skrzydła wraz z ościeżnicą drewnianą, drzwi o wym. 1,5x2,3 mają być pełne.

**Pytanie 2:**

Poz. 9 – rury spustowe, poz. 10 – rynny, poz. 15 podsufitka – z jakiej blachy ocynk czy powlekana

**Odpowiedz 2.**

Poz 9. Rury spustowe z blachy powlekanej kolor dostosowany do koloru blachy dachowej.

Poz 10. Rynny z blachy powlekanej kolor dostosowany do koloru blachy dachowej.

Poz 15. Podsufitka z blachy powlekanej kolor dostosowany do koloru blachy dachowej.

Udzielone wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

BURMISTRZ  
inż. Jacek Sotek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)