

Kańczuga, dnia 13.03.2012

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „**Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze – etap I**”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

Pytanie 1:

Poz. 20.: „Pokrycie dachu blachą trapezową na łątach (blacha T-14, kolor RAL 3005 połysk)”

1. Jaką należy przyjąć grubość blachy? (czy wystarczy 0,5 mm)
2. Czy pozycja dotyczy tylko pokrycia blachą na istniejących łątach?, czy należy także wyliczyć dostawę i montaż łąt?

Odpowiedz 1.

Należy przyjąć grubość blachy 0,5 mm.
Należy również doliczyć dostawę i montaż łąt.

Pytanie 2:

Poz. 34: „Posadzki i ściany z płytek ceramicznych naklejanych 20x20mm”

1. Czy rzeczywiście należy przyjąć tzw. „mozaikę” naklejaną 2 cm x 2 cm, czy płytki o wymiarach powszechnie stosowanych obecnie?
2. Czy okładziny posadzek i ścian mają być wykonane z takich samych płytek (posadzkowych)? Jeżeli nie prosimy o podanie ilości okładzin: osobno posadzek, osobno ścian.

Odpowiedz 2.

Poz. 34 zawiera błędną podstawę KNR – w rzeczywistości należy przyjąć płytki o wymiarach 20 x 20 cm na ścianach i posadzkach. Poprawna pozycja KNR – 2-02 1118/07, wykonanie przez analogię.

W związku z udzieleniem wyjaśnień na powyższe pytanie Zamawiający dokonał aktualizacji zał nr 7 Przedmiar oraz zał nr 1a kosztorys ofertowy poprzez zamianę podstawy KNR w pozycji 34. Zaktualizowane dokumenty są do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net w zakładce zamówienia publiczne

Okładziny ścian i posadzek mają być wykonane osobno z płytek ściennych i posadzkowych. Powierzchnia posadzek wynosi 91,14 m², powierzchnia ścian wynosi 138,86 m²

BURMISTRZ
inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net