

Kańczuga, dnia 11.10.2012

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „**Adaptacja budynków komunalnych w miejscowości Siedleczka**”

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,**

**Podstawa prawna:**

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

**Pytanie 1.**

Poz. Przedmiaru 8 – Murki betonowe dł. 300 mb – prosimy o wyjaśnienie – czy pod murki należy doliczyć podkład z piasku jeśli tak jaka grub. Pokładu, zbrojenie murków jaką stalą, brak wymiarów murków szer. Wysokość.

Czy Inwestor wyraża zgodę zastosować płytę podmurkową prefabrykowaną wraz z pustakiem ogrodzeniowym.

**Odpowiedz 1.**

Poz. Przedmiaru 8 – należy wykonać murki betonowe wylewane, podsypka piaskowa gr. 30 cm, zbrojenie murków stalą Ø 12, strzemiączka co 20 cm. Wymiary murków: 0,2m x 0,3m x 2,5 m.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie płyty podmurkowej prefabrykowanej wraz z pustakiem ogrodzeniowym.

Udzielone wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

BURMISTRZ  
Inż. Jacek Salek

Otrzymują:

1. Storna internetowa Zamawiającego – [www.kanczuga.biuletyn.net](http://www.kanczuga.biuletyn.net)