

Kańczuga, dnia 12.03.2014

Dotyczy - przetarg nieograniczony pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 z późn. zm.)

Pytanie 1.

Brak dokumentacji przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej.

Odpowiedz 1.

Zamawiający informuje, że wykonanie przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznej oraz instalacji kanalizacyjnej nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. W/w przyłącza zostaną wykonane przez Zamawiającego w ramach odrębnych zleceń.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie kolorystyki elewacji farby silikatowej, koloru stolarki okiennej, koloru malowania emulsyjnego wewnątrz budynku.

Odpowiedz 2.

Zamawiający informuje:

- kolorystyka elewacji farby silikatowej – przyjąć kolor z grupy 3
 - kolor stolarki okiennej – stolarka kolor biały
 - kolor malowania emulsyjnego wewnątrz budynku – farba wewnątrz kolor inny niż biały
- szczegóły zostaną uzgodnione na etapie realizacji z Zamawiającym.

Pytanie 3.

W/g dokumentacji technicznej sufit podwieszany płyta gipsowa wodoodporna 2, w przedmiarach przyjęto pozycję płyty jednokrotną poz. kosztorysu 8.4 prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz 3.

Przy kalkulacji ceny oferty należy kierować się informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. W tym przypadku należy uwzględnić płytę gipsową wodoodporną 2x.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest konieczne wprowadzenie zmiany terminu składania ofert w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ.

BURMISTRZ

inż. Jacek Sołek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net